



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU
O.I./ SHK-3/Dk/ 594/2012/.....

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o.
WPLYNĘŁO
dnia 28.11.2012
l.dz. 1808
podpis uk

Słupsk, dnia 22.11.2012r.

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

**dot. wodociągu publicznego Skarszów Dolny, zaopatrującego w wodę Skarszów Dolny
(gm. Dębica Kaszubska).**

Na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 Nr 212 poz. 1263 z późn. zm.) oraz § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61 poz. 417 z późn. zm.);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań j.n.

Tabela 1

Data poboru próbki	Punkt poboru próbki	Nr sprawozdania z badania laboratoryjnego	Data sprawozdania
16.01.2012	Skarszów Dolny 8	79/PBW/N/Ws/12	20.01.2012
06.06.2012	Skarszów Dolny 8	510/PBW/N/Ws/12	08.06.2012
08.10.2012	Skarszów Dolny 8	900/PBW/N/Ws/12	11.10.2012

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skarszów Dolny, zaopatrującego w wodę Skarszów Dolny (gm. Dębica Kaszubska);
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61 poz. 417 z późn.).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

wymienione na wstępie sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Skarszów Dolny, wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania mikrobiologiczne, natomiast nie spełnia w części wymagań fizykochemicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61 poz. 417 z późn. zm.) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych zakresów wartości niżej wymienionych parametrów:

Tabela 2

Punkt poboru próbki	Nr sprawozdania z badania laboratoryjnego	Parametr	Wynik	Jednostka miary	Dopuszczalne zakresy wartości
Skarszów Dolny 8	79/PBW/N/Ws/12	Mętność	1,9	NTU	1
		Żelazo	219	µg/l	200
Skarszów Dolny 8	900/PBW/N/Ws/12	Mętność	1,4	NTU	1

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami ww. wskaźników jakości wody mając na uwadze, że przekroczone wskaźniki nie stwarzają zagrożenia zdrowotnego dla odbiorców wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm w terminie do 31.12.2013r., jednocześnie nakazał utrzymać do czasu zakończenia działań naprawczych dopuszczalne wartości parametrów fizykochemicznych składu wody:

mętność do 3 NTU

żelazo do 400 µg/l

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Rafał Pałucki

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 48 D, 76-248 Dębica Kaszubska;
2. Wójt Gminy Dębica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębica Kaszubska;
3. a/a.

Do Wiadomości:

- Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku