

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA  
W GDAŃSKU**

*DELEGATURA W SŁUPSKU*

76-200 SŁUPSK ul. KNIAZIEWICZA 30  
tel. centr. (0-59) 84-25-780      sekr. (0-59) 84-25-670  
84-75-340      fax. (0-59) 84-25-263  
84-00-538

skr. pocztowa 201  
e-mail: ds@gdansk.wios.gov.pl  
[www.gdansk.wios.gov.pl](http://www.gdansk.wios.gov.pl)  
NIP 583-20-94-

Regon: 000162317

652

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR 204/2010**

Identyfikacja kontrolowanego zakładu

Sygnatura protokołu	DID/6715 – 204/10/es
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	- art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007r. Nr 44, poz. 287, z późn. zmianami) oraz art. 79a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155 z 2007r., poz. 1095 z późn. zmianami)
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>	
Nazwa zakładu, adres	Gmina Dębica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębica Kaszubska
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	instalacja: mechaniczna oczyszczalnia ścieków
Adres kontrolowanej działalności	Podwilczyn, gm. Dębica Kaszubska
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Eugeniusz Dańczak -Wójt Gminy Dębica Kaszubska
NIP zakładu	8392192397
Regon zakładu	770979803
PKD 2007	-
Kod NACE	-
Rejestracja	-
Telefon/ fax.	Telefon (59) 8131623, 8131719 fax: (59) 8131634
Adres strony internetowej:	e-mail: <a href="mailto:sekretariat@debница.pl">sekretariat@debница.pl</a>
e-mail:	-
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-
Przedstawiciel zakładu- wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – w pozostałych przypadkach)	-
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	1. Eugeniusz Dańczak - Wójt Gminy Dębica Kaszubska 2. Joanna Kaczmarek ZGK SP z o.o. w Dębicy Kaszubskiej -Inżynier Utrzymania Ruchu
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	-
Adres do korespondencji	-
NIP	-
Regon	-
Rejestracja	-
Telefon/ fax.	-



Data kontroli	10.09.2010r.
	15.09.2010r.
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	Bieżący
Cel kontroli	- ograniczenie ilości zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych oraz komunalnych z uwzględnieniem substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, - przestrzeganie wymagań ustawy o odpadach ze szczególnym uwzględnieniem rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych oraz innych odpadów a także prawidłowości gospodarowania odpadami z grupy 17 z prac budowlanych, - doszczelnienie systemu opłat poprzez kontrolę spójności danych do opłat za korzystanie ze środowiska z danymi zawartymi w sprawozdaniach podmiotów do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Ewa Sajek – główny specjalista 15/2009
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	

### 1. Ustalenia kontroli.

Gmina Dębica Kaszubska zrealizowała zadanie inwestycyjne polegające na budowie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Podwilczynie do obsługi 260 równoważnych mieszkańców, na działce gruntu nr 248/1 obręb Podwilczyn. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 26.11.2009 roku, znak: AB.I.E. 7351-946/09 Starosty Słupskiego. Oczyszczalnia oddana została do użytkowania na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim z dnia 25.06.2010 roku, znak: PINB 7114/264/10/TB. Ścieki z oczyszczalni odprowadzane są do rzeki Kamiennej za pozwoleniem wodnoprawnym, które udzielone zostało Gminie Dębica Kaszubska decyzją Starosty Słupskiego z dnia 18.11.2009 roku, znak: ŚR.II.6223-59/09, ŚR.II.6224-31/09. Niniejszą decyzją organ udzielił również pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu. Zgodnie z punktem IV tej decyzji pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków za pomocą wylotu zlokalizowanego w skarpie rzeki Kamiennej ważne jest od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie urządzeń do odprowadzania ścieków do dnia 10.11.2019 roku.

Eksploatacją oczyszczalni na podstawie umowy użyczenia z dnia 2.03.2009 roku i aneksu Nr 2 do umowy zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dębicy Kaszubskiej.

Oczyszczanie ścieków odbywa się na zablokowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni składającej się z następujących urządzeń:

- krata ręczna o prześwicie 8 mmm

- komora beztlenowa o poj.  $V = 3,9 \text{ m}^3$
- komora niedotleniona o poj.  $V = 9,3 \text{ m}^3$
- komora tlenowa o poj.  $V = 29,5 \text{ m}^3$
- komora stabilizacji i zagęszczania osadu o poj.  $V = 13,2 \text{ m}^3$
- osadnik wtórny o poj.  $V = 10,6 \text{ m}^3$

Ponadto w budynku technicznym znajdują się:

- dmuchawy
- stacja dozowania PIX
- zawór do poboru prób
- przepływomierz elektromagnetyczny

Oczyszczalnia pracuje w systemie osadu czynnego niskoobciążonego. Układ trójstopniowy z kolejnością komór defosfatacji – denitryfikacji – nityfikacji zapewnia biologiczne usuwanie związków biogenych. Przepływ ścieków następuje przez różne strefy natleniania beztlenowa-niedotlenioną-tlenową z recyrkulacją zewnętrzną (z osadnika wtórnego do komory beztlenowej) i wewnętrzną (z komory tlenowej do komory niedotlenionej) oraz odgazowaniem azotu.

Osad nadmierny stabilizowany jest tlenowo w wydzielonej komorze stabilizacji i zagęszczania.

Na oczyszczalni oczyszczane są ścieki bytowe doprowadzane systemem kanalizacji sanitarnej z miejscowości Podwilczyn. Miejscowość skanalizowana została w 100%, tj. ok. 50 gospodarstw domowych.

Ścieki oczyszczone za pomocą typowego wylotu stanowiącego rurę PCV w obudowie żelbetowej odprowadzane są do rzeki Kamiennej wypływającej z jeziora Rybiec i będąca lewostronnym dopływem rzek Słupi. W dniu kontroli eksploatacja oczyszczalni, skarpy i dno rzeki Kamiennej w rejonie wylotu nie budziły uwag i zastrzeżeń.

Pomiar ilości odprowadzanych ścieków prowadzony jest w sposób ciągły za pomocą przepływomierza zamontowanego na przewodzie grawitacyjnym ścieków oczyszczonych, odczyty wskazań przepływomierza rejestrowane są w rejestrze. Podczas kontroli w dniu 10.09.2010 roku stan przepływomierza wynosił  $926 \text{ m}^3$ . Pierwszy odczyt odnotowany został dnia 18.06.2010 roku ze stanem  $54 \text{ m}^3$ . W tym okresie przepływ ścieków wynosił średnio  $10,4 \text{ m}^3/\text{dobę}$ .

Pomiary jakości ścieków oczyszczonych przeprowadzane są przez laboratorium HAMILTON POLAND LTD. w Gdyni posiadające certyfikat akredytacji. Przedłożono analizę ścieków pobranych do badania w dniu 14.07.2010 roku (sprawozdanie z badań Nr ZL/180066/2010).

W związku z eksploatacją oczyszczalni wytwarzane są odpady rodzaju:

- skratki zbierane z kraty szczelinowej gromadzone są w szczelnym pojemniku na skratki ustawionym na betonowym podłożu. Po napełnieniu pojemnika skratki przesypane wapnem palonym wywożone będą do kontenera znajdującego się na terenie oczyszczalni w Dębnicy Kaszubskiej po czym przekazywane będą do unieszkodliwiania na składowisk odpadów w Bierkowie. Częstotliwość wywozu skratek z terenu oczyszczalni w Podwilczynie przewidziana została na raz w kwartale.

- ustabilizowane komunalne osady ściekowe i zagęszczone w komorze stabilizacji beczkowitzem przewożone są na oczyszczalnię ścieków w Dębnicy Kaszubskiej i po odwodnieniu na prasie taśmowej przekazywane będą na składowisko w Bierkowie.

Spółka ZGK Sp. zo.o. w Dębnicy Kaszubskiej zajmująca się obsługą i eksploatacją oczyszczalni złożyła Staroście Słupskiemu informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami - pismo z dnia 14.05.2010 roku, znak: L.dz.ZGK/217/2010 (data wpływu do Starostwa 17.05.2010 roku). Zgodnie z informacją do wytworzenia w ciągu roku przewidziane zostały następujące rodzaje odpadów:

- skratki (190801) 1Mg
- ustabilizowane komunalne osady ściekowe (190805) - 45 Mg
- zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 (160204) -0,1 Mg
- elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione 160215 (160216) 0,02 Mg

Powstałe skratki i ustabilizowane komunalne osady ściekowe nie były jeszcze przekazywane. Opisany wyżej sposób gospodarowania odpadami jest zgodny z złożoną informacją. Inne wymienione w informacji odpady nie zostały wytworzone. Prowadzona jest ewidencja wytworzonych osadów.

## 2. Naruszenia i nieprawidłowości -brak

**2.1. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego) - brak**

**3. Inne zagadnienia -**

**4. Informacje końcowe**

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim z dnia 25.06.2010 roku, znak: PINB 7114/264/10/TB.
2. Sprawozdanie z badań Nr ZL/180066/2010.
3. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
4. Aneks Nr 2 do umowy użyczenia

Dane i informacje zastrzeżone: NIE

*(dane i informacje zastrzeżone stanowią odrębną część niniejszego protokołu)*

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu, (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) umotywowanych zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki, ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155 z 2007r., poz. 1095 z późn. zmianami) dokonano wpisu w książce kontroli – nie dotyczy.

Dębica Kaszubska, dnia 15.09.2010r.

WOJCI GMINY  
Dębica Kaszubska

1. ....  
mgr inż. Eugeniusz Dabóczak

2. ....

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki kontrolowanej

GŁÓWNY SPECJALISTA

1. ....  
mgr inż. Ewa Sajek

2. ....

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora