



Gdańsk, dnia 23 .07.2013r.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

RDOŚ-Gd-WOO.4240.219.2013.MCZ.3.
za potwierdzeniem odbioru

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 267), w związku z art. 64 ust 1 pkt. 1, a także ust. 3 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Dębica Kaszubska, znak OS.6220.2.2013 z dnia 25.03.2013r. (data wpływu 02.04.2013r.), po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia (KIP),

postanawiam

- I. wyrazić opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:

**„Przebudowa jednotorowej linii energetycznej 110kV
relacji GPZ Gałąźnia Mała – GPZ Dębica Kaszubska”**,

Planowanego do realizacji na terenie gminy Dębica Kaszubska, na działkach ew. nr:

- w obrębie Dębica Kaszubska – 628/1, 628/6, 628/5, 627/8, 614/3, 629/2, 632/3, 631, 178/1, 842, 252/2, 652, 654/2, 653, 251/1, 250/1, 273/1, 272/1, 876, 879, 877, 880/2, 1184, 270/1, 896, 890, 912, 897, 844/2, 898, 899, 900,
- w obrębie Krzynia – 64/1, 65, 253/9, 18/4, 18/3, 253/5, 253/6, 253/4, 15/14, 15/5, 15/10, 15/9, 15/12,
- w obrębie Dębica Kaszubska- Leśnictwo – 291, 290/1, 302/1, 301/1, 300/1, 315, 314/1, 313/5, 327/4, 326/3, 341/3,
- w obrębie Niemczewo- Goszczyn – 348/1, 14/1, 29/5, 28/2, 37, 27/6, 372, 373/1, 377/1, 384,

oraz na terenie gminy Kołczygłowy, na działkach ew. nr:

- w obrębie Gałąźnia Mała – 14, 15, 17/25, 17/24, 17/21, 17/31, 17/32, 18, 19/8, 19/9, 9, 20/1, 2/16, 2/1, 2/11, 2/13.

- II. określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem:
1. opisu organizacji oraz sposobu prowadzenia prac budowlanych, w tym odwadniania wykopów;
 2. rodzaju wytwarzanych odpadów na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz opisu sposobu gospodarowania nimi;
 3. analizy wpływu przedsięwzięcia na sąsiadujące ekosystemy wodne i leśne;

4. charakterystyki przyrodniczej terenu przedsięwzięcia z uwzględnieniem typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r., wraz z ich rozmieszczeniem przestrzennym;
5. analizy bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na gatunki chronione znajdujące się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia;
6. przedstawienia środków minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko, w tym gatunki objęte ochroną, i określenie stopnia przewidywanych zmian w ekosystemach pomimo ich zastosowania.

UZASADNIENIE

Dnia 2 kwietnia 2013r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynął wniosek Wójta Gminy Dębica Kaszubska, znak OS.6220.2.2013 z dnia 25.03.2013r. o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa jednotorowej linii energetycznej 110kV relacji GPZ Dębica Kaszubska – GPZ Gałąźnia Mała”.

Do ww. wniosku dołączono załączniki określone w art. 64 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą ooś, tj.:

- kopię wniosku Pana Marka Wysockiego (WZRT – PÓŁNOC Sp. z o.o.) – pełnomocnika inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Słupsk, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.02.2013r.,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W toku prowadzonego przez tutejszy organ postępowania, ww. dokumentację uzupełniono pismami Wójta Gminy Dębica Kaszubska, z dnia 07.05.2013r. oraz 22.05.2013r., którymi m. in. sprostowano nazwę przedmiotowego przedsięwzięcia z „Przebudowa jednotorowej linii energetycznej 110kV relacji GPZ Dębica Kaszubska – GPZ Gałąźnia Mała” na „**Przebudowa jednotorowej linii energetycznej 110kV relacji GPZ Gałąźnia Mała – GPZ Dębica Kaszubska**”, zgodnie z wnioskiem Inwestora.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy ooś, organem właściwym do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje opinię dotyczącą obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o których mowa w art. 59 ust 1 pkt. 2 ww. ustawy. Rodzaje tych przedsięwzięć określone są w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Opinia ta uzyskiwana jest w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której wydanie następuje przed uzyskaniem jednej z decyzji wskazanych w art. 72 ust. 1 i 1a ww. ustawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdził, iż:

1. Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie jednotorowej, napowietrznej linii energetycznej o napięciu 110 kV, w relacji GPZ Gałąźnia Mała – GPZ Dębica Kaszubska. Całkowita długość tej inwestycji wyniesie ok. 14,68 km. W ramach przedmiotowego zamierzenia zostanie zlikwidowana istniejąca obecnie linia wraz ze słupami i ich fundamentami, a po jej trasie przeprowadzona nowa linia o lepszych parametrach technicznych, wykorzystując korytarz przestrzenny aktualnego ciągu liniowego.
2. Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.

U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397), kwalifikowane jest zgodnie z § 3. ust. 2 pkt. 2 jako „przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone”, w związku z 3 ust. 1, pkt. 7 jako: „stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6”. Realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga zatem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Analizując łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o oś oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, tutejszy organ uwzględnił:

1. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia – Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie jednotorowej, napowietrznej linii energetycznej o napięciu 110 kV, w relacji GPZ Gałąźnia Mała – GPZ Dębica Kaszubska. Całkowita długość tej inwestycji wyniesie ok. 14,68 km. W ramach przedmiotowego zamierzenia zostanie zlikwidowana obecnie istniejąca linia wraz ze słupami i ich fundamentami, a po jej trasie przeprowadzona nowa linia o lepszych parametrach technicznych, wykorzystując korytarz przestrzenny aktualnego ciągu liniowego. W ramach planowanej przebudowy przewiduje się w szczególności:

- rozbiórkę istniejących 69 sztuk słupów w 3 różnych typach,
- rozbiórkę przewodów roboczych typu AFL6-120 mm²,
- rozbiórkę przewodów odgromowych typu AFL 1,7-50 mm², AFL 1,7-70 mm²,
- możliwość skablowania – zamiany na odcinku ułożone w podziemnym kablu – krzyżowanych odcinków linii SN 15 kV i NN 0,4 kV,
- budowę fundamentów słupów (terenowe, studniowe lub palowe – w zależności od warunków geotechnicznych),
- zabudowę 50-54 słupów kratowych serii B2 o konstrukcji wzmocnionej o ok. 10% względem słupów dotychczas stosowanych,
- podwieszenie przewodów roboczych typu ALF6-240 mm² zawieszonych w układzie pionowym,
- podwieszenie przewodów odgromowych skojarzonych ze światłowodem sterującym,
- izolacja – łańcuchy izolatorowe wykonane z izolatorów kompozytowych.

2. usytuowanie przedsięwzięcia – teren przeznaczony pod planowaną przebudowę linii energetycznej znajduje się w granicach powiatów słupskiego oraz bytowskiego, prowadzi przez obszar dwóch gmin: Dębica Kaszubska (odcinek o dł. 12,895 km), na działkach ew. nr:

- w obrębie Dębica Kaszubska – 628/1, 628/6, 628/5, 627/8, 614/3, 629/2, 632/3, 631, 178/1, 842, 252/2, 652, 654/2, 653, 251/1, 250/1, 273/1, 272/1, 876, 879, 877, 880/2, 1184, 270/1, 896, 890, 912, 897, 844/2, 898, 899, 900,
- w obrębie Krzynia – 64/1, 65, 253/9, 18/4, 18/3, 253/5, 253/6, 253/4, 15/14, 15/5, 15/10, 15/9, 15/12,
- w obrębie Dębica Kaszubska – Leśnictwo – 291, 290/1, 302/1, 301/1, 300/1, 315, 314/1, 313/5, 327/4, 326/3, 341/3,
- w obrębie Niemczewo – Goszczyn – 348/1, 14/1, 29/5, 28/2, 37, 27/6, 372, 373/1, 377/1, 384,

oraz Kołczygłowy (odcinek o dł. 1,785 km), na działkach ew. nr:

- w obrębie Gałąźnia Mała – 14, 15, 17/25, 17/24, 17/21, 17/31, 17/32, 18, 19/8, 19/9, 9, 20/1, 2/16, 2/1, 2/11, 2/13.

Trasa linii przebiega przez zróżnicowane obszary, w większości stanowiące obszary leśne oraz w mniejszym stopniu zaliczane do rolniczej przestrzeni produkcyjnej (grunty orne, trwałe użytki zielone). Jedynie niewielka część linii przebiega przez obszary zurbanizowane, głównie przez rozproszoną zabudowę zagrodową, a poniżej 1% trasy prowadzi nad wodami powierzchniowymi – płynącymi.

Planowana inwestycja położona jest na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Słupi PLB220002, a także częściowo przebiega przez proponowany obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Słupi PLH220052. Inne najbliższe położone obszary Natura 2000 to:

- ok. 13,4 km na północ Dolina Łupawy PLH220036;
- ok. 20,5 km na południowy-zachód Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038.

Ponadto, przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.

Trasa linii przecina teren proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Słupi PLH220052 cztery razy. W obszarze tym zidentyfikowano 20 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, które stanowią przedmiot ochrony w obszarze, a także gatunki ryb i minogów: minóg strumieniowy *Lampetra planeri*, minóg rzeczny *Lampetra fluviatilis*, łosoś atlantycki *Salmo salar*, różanka *Rhodeus sericeus amarus*, koza *Cobitis taenia*, głowacz białopłetwy *Cottus gobio*. W obszarze chronione są także płazy: kumak nizinny *Bombina bombina* oraz traszka grzebieniasta *Triturus cristatus*. Przedmiotami ochrony są również: wydra *Lutra lutra* oraz bóbr *Castor fiber*.

Trasa linii przecina swym przebiegiem bezimienny ciek w okolicach Gałąźni Małej, Skotawę w okolicy Dębnicy Kaszubskiej, na tym odcinku przebiega także przez siedlisko przyrodnicze z nią związane: 3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników *Ranunculion fluitans* (źródło: inwentaryzacja przyrodnicza wykonana przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny z roku 2009). Siedlisko to jest wrażliwe nawet na mały ładunek zawieszin, który jest istotnym czynnikiem warunkującym istnienie siedliska. Inwestycja swym przebiegiem przecina również dwa razy Słupię w okolicach Krzyni, a także na tych odcinkach przebiega przez siedliska przyrodnicze: 6510 - niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*), 91E0 - łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe *Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*, olsy źródłiskowe (źródło: inwentaryzacja przyrodnicza gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych wykonana przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej z roku 2009). Siedliska te oraz gatunki związane z podmokłymi ekosystemami obecnymi na ww. odcinkach rzek: wydra, bóbr, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, stanowią przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052.


Ponadto teren inwestycji znajduje się w obszarze Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002. W obszarze tym występuje 31 gatunków ptaków z zał. I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30.11.2009r., w tym gniazdują 22 gatunki. Trasa linii energetycznej będzie przebiegała w większości przez tereny leśne. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się stanowiska lęgowe ptaków objętych ochroną prawną: gąsiorka *Lanius collurio*, derkacza *Crex crex*, błotniaka stawowego *Circus aeruginosus*, z których derkacz stanowi przedmiot ochrony w ww. obszarze Natura 2000 (źródło: inwentaryzacja przyrodnicza gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych wykonana przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej z roku 2009). Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji stwierdzono występowanie stanowisk lęgowych gatunków ptaków objętych ochroną prawną: kobuza *Falco subbuteo*, myszołowa *Buteo buteo* (źródło: inwentaryzacja ptaków szponiastych na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002).

3. rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska na etapie realizacji, jak i funkcjonowania przedsięwzięcia, wynikającego z usytuowania przedsięwzięcia w otoczeniu terenów wodno-błotnych i leśnych, stanowiących potencjalne siedliska chronionych gatunków roślin i zwierząt, jak również sposobu prowadzenia robót budowlanych, w tym użycia ciężkiego sprzętu mechanicznego, który może spowodować zniszczenie siedlisk i gatunków przyrodniczych objętych ochroną prawną. Ponadto w trakcie realizacji inwestycji może dojść do niekontrolowanego zanieczyszczenia wód rzeki Skotawy, co w sposób pośredni może mieć wpływ na stwierdzone siedlisko 3260 – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników *Ranunculo fluitans*, a tym samym na projektowany obszar Natura 2000 Dolina Słupi. Dodatkowo inwestycja w trakcie realizacji może doprowadzić do odwodnień terenu, co w konsekwencji może doprowadzić do zniszczenia roślin i zwierząt (w tym zwłaszcza płazów) oraz siedlisk przyrodniczych, objętych ochroną prawną. Należy także zaznaczyć, iż przedsięwzięcie w trakcie realizacji oraz eksploatacji może oddziaływać negatywnie na gatunki ptaków będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Słupi oraz ptaków objętych ochroną gatunkową (niszczenie miejsc lęgowych poprzez wycinkę drzew, płoszenie ptaków z ich miejsc lęgowych, kolizję ptaków z liniami napowietrzno kablowymi).

Biorąc powyższe pod uwagę, ze względu na rodzaj, charakterystykę i lokalizację przedsięwzięcia tutejszy organ uznał, iż **konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko**, wymaganej art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Hanna Dzikowska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dębica Kaszubska, 76-248 Dębica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a,
2. Pan Marek Wysocki (WZRT – PÓLNOC Sp. z o.o.) – pełnomocnik ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Siennicka 25, 80-758 Gdańsk.
3. ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Słupsk, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk;
4. Strony postępowania poprzez Wójta Gminy Dębica Kaszubska;
5. Aa/RDOŚ-Gd-PN.I.4240.216.2013.MZA.1.