

.....
Pieczęć Zakładu Kominiarskiego

Słupsk, 28 czerwca 2013 r.

PROTOKÓŁ nr 141/2013

Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń wentylacyjnych*, spalinowych*, dymowych* w budynku będącym własnością:

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Gogolewo 40

położonym w Szkoła Podstawowa Borzęcino

została przeprowadzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego:

Eugeniusza Luhm przy współudziale Krzysztofa Luhm

w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89 pozycja 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrotna niniejszego protokołu.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE

I. Objęte kontrolą przewody kominowe, oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają - przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.*

II. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają — wymienionym wyżej przepisom w zakresie jak niżej. Dotyczy w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.*

Przewody kominowe dymowe i wentylacyjne są sprawne.

Ciągi w przewodach przy odpowiednim dopływie powietrza z zewnątrz - są w normie.

Sprawdzono anenometrem AB-618.

Budynek nadaje się do użytku.

III. Uwagi ogólne:

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przewodów kominowych, należy zapewnić stały dopływ powietrza z zewnątrz, poprzez kratki nawiewne, klimaboksy, lub rozszczelnienie okien.

Zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: **czerwiec 2013 r.**

Protokół otrzymują:

4. Właściciel – zarządca budynku

5. Opiniodawca

6. Terytorialnie właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadkach wymag. wszczęcia postępowania administracyjnego)

* *niepotrzebne skreślić*

Zakład Kominiarski Eugeniusz Luhm
76-200 Słupsk, ul. Żeromskiego 1/9, Tel. 59 8413938, kom. 604 306 354

Potwierdzenie odbioru

.....
[Signature]

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

OKRĘGOWY MISTRZ KOMINIARSKI.....

Eugeniusz Luhm
e-mail: kominiarz.luhm@wp.pl
www.kominiarz.luhm.ns48.pl