

Słupsk, 28 czerwca 2013 r.

PROTOKÓŁ nr 140/2013

Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń wentylacyjnych*, ~~spalinowych*~~, dymowych* w budynku będącym własnością:

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Gogolewo 40

położonym w **Szkoła Podstawowa w Gogolewie**

została przeprowadzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego:

Eugeniusza Luhm przy współudziale **Krzysztofa Luhm**

w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89 pozycja 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrotna niniejszego protokołu.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE

I. Objęte kontrolą przewody kominowe, oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają - przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.*

~~II. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają — wymienionym wyżej przepisom w zakresie jak niżej. Dotyczy w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.*~~

Przewody kominowe dymowe i wentylacyjne są sprawne.

Ciągi w przewodach przy odpowiednim dopływie powietrza z zewnątrz - są w normie.

Sprawdzono anemometrem AB-618.

Budynek nadaje się do użytku.

III. Uwagi ogólne:

Należy przedłużyć kominy wentylacyjne

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przewodów kominowych, należy zapewnić stały dopływ powietrza z zewnątrz, poprzez kratki nawiewne, klimaboksy, lub rozszczelnienie okien.

Zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: ~~czerwiec 2013~~ r. 14

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – zarządca budynku

2. Opiniodawca

3. Terytorialnie właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadkach wymag. wszczęcia postępowania administracyjnego)

* *niepotrzebne skreślić*

Potwierdzenie odbioru



Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

OKRĘGOWY MISTRZ KOMINIARSKI

Eugeniusz Luhm

e-mail: kominiarz.luhm@wp.pl
www.kominiarz.luhm.ns48.pl