



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.4300.319.2016

Słupsk, dnia 27.10.2016 r.

OKRESOWA OCENA O JAKOŚCI WODY
dla urządzenia zbiorowego zaopatrzenia Budowo, zaopatrującego miejscowości:
Budowo Jawory.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 ze zm.) w związku z § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 48D, 76-248 Dębica Kaszubska z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Budowie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Budowie, zaopatrującego miejscowości: **Budowo i Jawory**.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Budowie, zaopatrującego miejscowości: Budowo i Jawory, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*
[Signature]
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dębica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16 D, 76-248 Dębica Kaszubska,
sekretariat@debica.pl

Do Wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 48D, 76-248
Dębica Kaszubska, jek2004@wp.pl
2. Mieszkańcy - strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

Strona/Stron: 1 z 1