

ZAKŁAD KOMINIARSKI

Krystian Majewski

76-200 Słupsk, ul. Stanisława Staszica 4/3
NIP 839-289-40-76 REGON 221760100
tel. 669-668-211

Słupsk, dnia 15/07/2017 r.

Oryginał - Kopia

PROTOKÓŁ NR 18/2017 Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych w budynku użyteczności publicznej położonym w 76-248 Dębica Kaszubska przy ul. Zjednoczenia 53, użytkowanych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny (Przedszkole), przeprowadzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego Krystiana Majewskiego w oparciu o (art. 62 art. ust. 6 pkt. 1) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07/07/1994r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późni. zm. – tekst jednolity, oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych wraz z późniejszymi zmianami.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO, CO NASTĘPUJE:

W w/w budynku objęte kontrolą przewody kominowe dymowy i wentylacyjne w dniu kontroli były drożne od wlotu (podłączenia) do wylotu ponad dachem i wykazywały prawidłowy ciąg kominowy przy odpowiednim dopływie powietrza z zewnątrz budynku z wyjątkiem:

- kondygnacja podziemna (piwnica) – magazynek przy windzie, przewód kominowy wentylacyjny zagruzowany szt.1;
- kondygnacja nadziemna (parter) – korytarz, przewód kominowy wentylacyjny zagruzowany szt.1;
- kondygnacja nadziemna (parter) – sala „mali czarodzieje” przewód kominowy wentylacyjny zagruzowany szt.1(przy WC).

Brak możliwości dojścia do kratki wentylacyjnych szt. 2 w pomieszczeniach leżakowni – parter, sala „biedronki” oraz sala „pomalowana na zielono - żółto”.

Ponadto w przewodach kominowych wentylacyjnych w sali I piętro „żabki”: butelki – kratka pierwsza od prawej przy ścianie, puszkę – kratka pierwsza od lewej; parter - biuro kratka zatkana.

Pomiary prędkości przepływu powietrza przez kratki wentylacyjne wywiewne podłączone do pionowych murowanych przewodów kominowych wykonano anemometrem wiatraczkowym firmy TESTO model 417 protokół kalibracyjny z dnia 25/11/2016r, były zgodne z PN-83/B-03430/Az3:2000 *Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.*

MISTRZ KOMINIARSKI
KRYSZTIAN MAJEWSKI
NR. UPR. 9962

Wykonane (widoczne) konstrukcje mieszczą się w obowiązujących normach technicznych z wyjątkiem: zaleca się wymienić lub dokładnie uszczelnić drzwiczki wycierowe do wybierania sadzy w pomieszczeniu kotłowni, wykonać prawidłowy nawiew powietrza do pomieszczenia kotłowni na potrzeby kotła centralnego ogrzewania na paliwo stałe – tym samym zlikwidować wentylację mechaniczną tj. wiatrak elektryczny; wymienić drzwiczki wycierowe na szczelne, które umożliwiają dojdzie do czopucha od strony piwnicy lub zamurować - istnieje możliwość dojścia do wnętrza czopucha od strony kotłowni (do uzgodnienia), uszczelnić czopuch od kotła centralnego ogrzewania na paliwo stałe.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: Lipiec 2018 r.

Protokół sporządzono w oparciu o: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późni. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późni. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 r. Nr 74 poz. 836 z późni. zm.), Ustawę o Ochronie p. poż. z dnia 24.08.1991r. z późni. zm., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. z późni. zm. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków mieszkalnych, oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – Zarządca budynku
2. Opiniodawca
3. Terytorialnie właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadku wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego)


Podpis osób
uczestniczących w kontroli

**MISTRZ KOMINIARSKI
KRYSTIAN MAJEWSKI
NR. UPR. 9962**

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)



**Zakład Kominiarski
Krystian Majewski**
76-200 SŁUPSK, ul. Staszica 4/3
PKO SA O/Słupsk
81 1240 3770 1111 0010 2649 4312
tel. 669 668 211. NIP 8337901076
Pieczęć i podpis



ZAKŁAD KOMINIARSKI

Krystian Majewski

76-200 Słupsk, ul. Stanisława Staszica 4/3
NIP 839-289-40-76 REGON 221760100
tel. 669-668-211

Słupsk, dnia 10/07/2017 r.

Oryginał - Kopia

PROTOKÓŁ NR 17/2017 Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku użyteczności publicznej położonym w 76-248 Dębica Kaszubska przy ul. Jana III Sobieskiego 3, użytkowanych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny (Szkoła Podstawowa), przeprowadzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego **Krystiana Majewskiego** w oparciu o (art. 62 art. ust. 6 pkt. 1) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07/07/1994r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późni. zm. – tekst jednolity, oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych wraz z późniejszymi zmianami.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO, CO NASTĘPUJE:

W w/w budynku objęte kontrolą przewody kominowe dymowy, spalinowe i wentylacyjne w dniu kontroli były drożne od wlotu (podłączenia) do wylotu ponad dachem i wykazywały prawidłowy ciąg kominowy przy odpowiednim dopływie powietrza z zewnątrz budynku.

Pomiary prędkości przepływu powietrza przez kratki wentylacyjne wywiewne podłączone do pionowych murowanych przewodów kominowych wykonano anemometrem wiatraczkowym firmy TESTO model 417 protokół kalibracyjny z dnia 25/11/2016r, i były zgodne z PN-83/B-03430/Az3:2000 *Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej*.

Wykonane (widoczne) konstrukcje mieszczą się w obowiązujących normach technicznych z wyjątkiem: zaleca się wykonać ławy kominiarskie na dachu, naprawić/wymienić wyłaz dachowy, wykonać stopnie na kominie, uszczelnić czopuch od kotła centralnego ogrzewania na paliwo stałe.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: Lipiec 2018 r.

Protokół sporządzono w oparciu o: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późni. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późni. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 r. Nr 74 poz. 836 z późni. zm.), Ustawę o Ochronie p. poż. z dnia 24.08.1991r. z późni. zm., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. z późni. zm. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków mieszkalnych, oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – Zarządca budynku
2. Opiniodawca
3. Terytorialnie właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadku wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego)


Podpis osób
uczestniczących w kontroli

MISTRZ KOMINIARSKI
KRYSZTIAN MAJEWSKI
NR. UP. 9962

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)



Zakład Kominiarski
Krystian Majewski
76-200 SŁUPSK, ul. Staszica 4/3
PKO SA O/Słupsk
81-1240 3770 1111 0010 2243 4312
tel. 669 668 211, NIP 8392894076



ZAKŁAD KOMINIARSKI

Krystian Majewski

76-200 Słupsk, ul. Stanisława Staszica 4/3

NIP 839-289-40-76 REGON 221760100

tel. 669-668-211

Słupsk, dnia 10/07/2017 r.

Oryginał - Kopia

PROTOKÓŁ NR 16/2017 Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku użyteczności publicznej położonym w 76-248 Dębica Kaszubska przy ul. Jana III Sobieskiego 3, użytkowanych przez Zespół Szkolno - Przedszkolny (Gimnazjum), przeprowadzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego Krystiana Majewskiego w oparciu o (art. 62 art. ust. 6 pkt. 1) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07/07/1994r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późni. zm. – tekst jednolity, oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych wraz z późniejszymi zmianami.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO, CO NASTĘPUJE:

W w/w budynku objęte kontrolą przewody kominowe wentylacyjne w dniu kontroli były drożne od wlotu (podłączenia) do wylotu ponad dachem i przy odpowiednim dopływie powietrza z zewnątrz budynku wykazywały prawidłowy ciąg kominowy zgodnie z PN-83/B-03430/Az3:2000 *Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej*.

Pomiary prędkości przepływu powietrza przez kratki wentylacyjne wywiewne podłączone do pionowych murowanych przewodów kominowych wykonano anemometrem wiatraczkowym firmy TESTO model 417 protokół kalibracyjny z dnia 25/11/2016r.

Wykonane (widoczne) konstrukcje mieszczą się w obowiązujących normach technicznych.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: Lipiec 2018 r.

Protokół sporządzono w oparciu o: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późni. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późni. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 r. Nr 74 poz. 836 z późni. zm.), Ustawę o Ochronie p. poż. z dnia 24.08.1991r. z późni. zm., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. z późni. zm. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków mieszkalnych, oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – Zarządca budynku
2. Opiniodawca
3. Terytorialnie właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadku wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego)

Podpis osób
uczestniczących w kontroli
MISTRZ KOMINIARSKI
KRYSTIAN MAJEWSKI
NR. UPR. 9962

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)



Zakład Kominiarski
Krystian Majewski
76-200 SŁUPSK, ul. Staszica 4/3
PKO SA O/Słupsk
81 1240.3770.1111 0010 2849 4312
tel. 669 668 211, NIP 8392894076
Pieczęć i podpis