

## Protokół badania instalacji hydrantowej

Obiektu **Przedszkole**  
Adres 76-248 Dębica Kaszubska ul.  
Typ.sieci; **Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (wewnętrzny) (DN25)**

08.2017 r

08.2018 r

Przeegląd został wykonany dnia

Termin następných badań

konserwator \zleceniodawca

skład osoby przeprowadzającej badania \ ewentualnie odbioru \

sieć hydrantowa nadziemny –średnica \rodzaj\ H- 25- ..2...szt  
wąż hydrantowy

\opis instalacji\

w ilości...2..szt

wg poniższych punktów

### 1. oględziny zewnętrzne - dobre

\dostęp ,oznakowanie –instrukcja obsługi ,zamocowanie itp.\

### 2.Sprawdzenie podłączenia węża \zarówno sztywnego jak i płasko składanych .

prawidłowość podłączenia ,oznaki uszkodzeń w tym taśmowanie dotyczy węży płasko  
składanych zaciski itp. Funkcjonowanie ,mocowanie prondownicy

.....prawidłowe.....

### 3.Sprawdzenie stanu technicznego węży ,hydrantu w okresie gwarancji.

\ocena stanu technicznego węża ,hydrantu przed upływem gwarancji producenta .

H-25-2szt- 2021 r

### 4.Sprawdzenie wydajności wodne \ocena końcowa \

\wyniki badań poszczególných hydrantów w załączniku \

1,05. l/s

---

### **5.Sprawdzenie ciśnienia \ ocena końcowa \**

\wyniki badań załącznik \

0,35. Mpa

---

6.Badanie wykonano jednocześnie na dwóch hydrantach jednocześnie na hydrancie nr.1 nr .2

### **7.Opatrzanie hydrantu \ etykietą\**

\zgodnie ze wzorem w załączniku\

**,SPRAWDZONE,**

**W przypadku niesprawnego uszkodzenia ,USZKODZONY,**

---

\Stwierdzenie zgodności z wymaganiami rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony ppoż budynków , innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 lipca 2010 r \Dz.U.Nr109, pozycja 719 oraz z PN-EN 671-3 ; 2009

TAK

---

\zgodnie z podstawą prawną – normą\

**Instytucja dla której  
Przeprowadzono badania**

**Firma dokonująca badania.**

WYRÓB - NAPRAWA SPRZĘTU POŻARNICZEGO  
oraz SPRZEDAŻ ASORTYMENTU P-POŻ  
I UODPARNIANIE PRZECIWOGNIOWE  
TADEUSZ KOSTRUBIEC  
ul. Widzińska 4 tel. (0-59) 842 91 28  
76-251 Kobylnica NIP 839-040-98-69

Hydrant Nazwa właściciela Położenie	Rodzaj węża Średnica - mm /Długość-m/ nr węża Producent	p. stat [Mpa ] p. dyn [Mpa ] Stabilność przepływu	Wydajność Hydrantu –L/S	Rodzaj prądownicy ,Producent typ zaworu	Data i wykaz zainstalowania części zamiennych Średnica dyszy w mm	DATY PRZEGLĄDU I TESTU			
						Hydrantu Miesiąc / Rok		Węża Miesiąc / Rok	
						Data Przeгляdu	Następny Przeгляд	Data produkcji	Nast.próba badania
1 Parter	H-25-dł-30m półsztywny	p.stat..0,35..Mpa p.dyn .0,22...Mpa	1,05..l/s	Prądownica jest	10 mm	08.2017 r	08.2018 r	2016 r	2021 r
2 I Piętro	H-25-dł-30m półsztywny	p.stat..0,35..Mpa p.dyn .0,22...Mpa	1,05. .l/s	Prądownica jest	10 mm	08.2017 r	08.2018 r	2016 r	2021 r

WYNIKI BADAŃ POZYTYWNE , ZGODNE z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7.06.2010 r Dz.U.Nr 109,pozycja 719  
oraz z PN-EN 671-3;2009 . Nr uprawnienia 22\2012 r

WYRÓB - NAPRAWA SPRZĘTU POŻARNICZEGO  
oraz SPRZEDAŻ ASORTYMENTU P.POZ  
I UODPARNIANIE PRZECIWOGNIOWE  
TADEUSZ KOSTRUBIEC  
ul. Widzińska 4 tel. (0-59) 842 91 28  
76-251 Kobylnica NIP 839-040-98-69

# FORMULARZ SERWISOWY

PRZEDSZKOLE  
76-248 Dębica Kaszubska

Data Wykonania Przeglądu..08.2017 r.  
Data Następnego Przeglądu..08.2018 r.

Typ gaśnicy		Ilość		Sprawny
Korytarz Parter	GP-6X	1		tak
Korytarz I piętro	GP-6X	1		tak
Zaplecze kuchenne	ABF-2X	1		tak

WYRÓB - NAPRAWA SPRZĘTU POŻARNICZEGO  
oraz SPRZEDAŻ ASORTYMENTU P-POŻ  
I UODPARNIANIE PRZECIWOGNIOWE  
TADEUSZ KOSTRUBIEC  
ul. Widzińska 4 tel. (0-59) 842 91 28  
76-251 Kobylnica NF 839-040-98-69

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  
W DĘBNICY KASZUBSKIEJ  
WPLYNĘŁO**  
dnia 2017-09-06