

Dębница Kaszubska, dnia 19.04.2019 r.

Zamawiający:

Gmina Dębница Kaszubska

76-248 Dębница Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a

Znak sprawy: **RPI.271.13.2019.JD**

Adresat: **Wszyscy Wykonawcy**

Odpowiedź na zapytania

Dotyczy zapytania ofertowego dla zadania pn.: **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budowo"**

Z uwagi na złożone przez Wykonawcę pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Jakiej grubości należy przyjąć warstwy bitumiczne? Ponieważ występują rozbieżności między opisem technicznym a przekrojem konstrukcyjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć następujące grubości warstw bitumicznych:

- 1) warstwa wiążąca o średniej grubości po zagęszczeniu 3 cm,
- 2) warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm.

Pytanie 2

Jakiej grubości ma być warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego na istniejącym bruku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć warstwę wyrównawczą o średniej grubości po zagęszczeniu 5 cm.

Pytanie 3:

Czy założona grubość poboczy jest właściwa? Istnieją obawy, że ewentualne wyrównanie bruku kruszywem łamanym spowoduje podniesienie całej konstrukcji w stosunku do istniejącego pobocza przez co grubość tych poboczy może być znacznie większa.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć pobocza o średniej grubości po zagęszczeniu 7 cm.

Z up. WÓJTA GMINY
Agnieszka Żukowska
.....
Agnieszka Żukowska
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY