



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia ...3 1 GRU. 2019

HK.4300.435.2019

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 154.HK.2019
z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dobieszewo, zaopatrującego miejscowości:
Dobieszewo, Dobieszewko, Troszki, Podole Małe, Żarkowo

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębница Kaszubska z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dobieszewie w roku 2019 r.,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dobieszewie, zaopatrującego miejscowości: Dobieszewo, Dobieszewko, Troszki, Podole Małe, Żarkowo.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. pobrał 13 próbek wody z punktów zgodności: 2 próbki ze stacji wodociągowej i 11 próbek u odbiorców.

Spośród 13 pobranych próbek 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda z ww. urzędnia wodociągowego od dnia 12.09.2019 r. do dnia 23.09.2019 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie bakterii grupy coli. Zarządca podjął działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej. W dniu 02.10.2019 r. przedstawił sprawozdania z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dobieszewie, zaopatrującego miejscowości: Dobieszewo, Dobieszewko, Troszki, Podole Małe i Żarkowo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

[Signature]
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dębница Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16 A, 76-248 Dębница Kaszubska, sekretariat@debница.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębница Kaszubska, jek2004@wp.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, http://psse.slupsk.pl



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE