



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia 31 GRU. 2019

HK.4300.488.2019

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 169.HK.2019
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Leśnia, zaopatrującego miejscowość:
Leśnię.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębница Kaszubska oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Leśni w roku 2019 r.,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Leśni, zaopatrującego miejscowość: Leśnię.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. pobrał 8 próbek wody z punktów zgodności: 3 próbki ze stacji wodociągowej i 5 u odbiorców. W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności wyznaczonego u odbiorcy. Spośród 9 pobranych próbek 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda z ww. urządzenia wodociągowego od dnia 02.04.2019 r. do dnia 08.04.2019 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie bakterii grupy coli. Zarządca podjął działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej. W dniu 16.04.2019 r. przedstawił sprawozdania z badań potwierdzające ich skuteczność. Na podstawie przedstawionych wyników Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku umorzył wszczęte wcześniej postępowanie administracyjne.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Leśni, zaopatrującego miejscowość: Leśnię spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. Henryka Kisiel


z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dębница Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16 A, 76-248 Dębница Kaszubska, sekretariat@debница.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębница Kaszubska, jek2004@wp.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail: psse.słupsk@pis.gov.pl, http://psse.słupsk.pl



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE