




- 1 PŁYTA GK 12.5mm. PERFOROWANA, AKUSTYCZNA, PODNIEBIENIE – RZĘDNA +6.50
- 2 PROFILE SYSTEMOWE, NOŚNE SUFITOWE 79–50/25mm W ROZSTAWIE 30cm
- 3 PROFILE SYSTEMOWE, GŁÓWNE 15x44mm W ROZSTAWIE 100cm
- 4 ZAWIESIA – KĄTOWNIKI SYSTEMOWE W ROZSTAWIE 100cm
- 5 PAS DOLNY DŹWIGARA
- 6 IZOLACJA AKUSTYCZNA – WEŁNA MINERALNA (0.035 W/mK; 38kg/m³)
- 7 PAROIZOLACJA – FOLIA PAROIZOLACYJNA, Z ZAKŁADEM SZER. MIN 10cm, KLEJONYM
- 8 IZOLACJA TERMICZNA – WEŁNA MINERALNA (0.035 W/mK; 38kg/m³)
- 9 FIZELINA OCHRONNA, JEDNOWARSTWOWA, KOTWIONA DO WEŁNY MINERALNEJ
- d DOLNA KRAWĘDŹ DŹWIGARA, RZĘDNA +6.60

UWAGA PROFILE PRZYŚCIENNE SYSTEMOWE, ODLEGŁOŚĆ PROFILU NOŚNEGO I PROFILU GŁÓWNEGO OD ŚCIANY – MAX 15cm

UWAGA
SUFIT PODWIESZONY JEST ELEMENTEM PRZEGRODY OZNACZONEJ NA RYS.
PRZEKROJU 18z JAKO DSp
PARAMETRY PRZEGRODY DSp:
 $R = 8.75 \text{ m}^2\text{K/W}$
 $U \text{ (przy } U_{\text{dop}}=0.18) = 0.11 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ARCHITEKT WANDA GRODZKA, UL. BLISKA 1B/5, 80–541 GDAŃSK TEL. 0 502 521 836 ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. OLIWSKA 21/23 IVP. POK. 7, 80–563 GDAŃSK, TEL/FAX 0*58/342 19 31				
	PROJEKTANT: mgr inż. arch. WANDA GRODZKA		NR ID. PO-0162 UPR.: 4274/GD/89	
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. JACEK ŚLIWIŃSKI		NR ID. PO-0522 UPR.: 15/GD/00	
	OPRACOWANIE: zespół			
INWESTOR:	GMINA DĘBNICA KASZUBSKA, UL. ZJEDNOCZENIA 16A, 76–248 DĘBNICA KASZUBSKA			RYS. NR
SZKŁONA SALA GIMNASTYCZNA (przy Szkole Podstawowej w Gogolewie) GOGOLEWO, GMINA DĘBNICA KASZUBSKA, dz. nr 66/3, obręb GOGOLEWO				AW13
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
SALA GIMNASTYCZNA PRZEKRÓJ A-A DETAL SUFITU PODWIESZONEGO				1:5