

Zamawiający:

Gmina Dębница Kaszubska

76-248 Dębница Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a

Adresat: **Wszyscy Wykonawcy**

Nr sprawy: **RPI.271.10.2020.JD**

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie Gmina Dębница Kaszubska.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) z uwagi na złożone przez Wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wskazuje co następuje:

Pytania 10 z dnia 25.05.2020 r.

- 1) Z uwagi na sportowy charakter budynku jakim jest Sala Gimnastyczna oraz jej przeznaczenia, do rozgrywek zespołowych, czy Zamawiający będzie wymagał by podłoga sportowa składała się z systemu drewnianych, podwójnych legarów ułożonych krzyżowo na podkładkach elastycznych wykończonych podwójną warstwą płyty wiórowej, wilgoci odporna P5, oraz przyklejona do niej wykładzina PCV o gr min 7.5mm?

Odpowiedź

Podłogę należy wykonać zgodnie z załączoną do niniejszego postępowania dokumentacją techniczną- plik „06.1.10.2”. **Zamawiający, w przypadku możliwości finansowych, dopuszcza zmianę podbudowy podłogi sportowej w trakcie realizacji umowy.**

- 2) Czy Zamawiający będzie wymagał, aby nawierzchnia legarowanej, profesjonalnej podłogi sportowej została wykonana z wykładziny sportowej PCV o minimalnej grubości 7,5 mm wraz z minimalną warstwą użytkową 1,2 mm ?

Odpowiedź

Podłogę należy wykonać zgodnie z załączoną do niniejszego postępowania dokumentacją techniczną- plik „06.1.10.2”. **Zamawiający, w przypadku możliwości finansowych, dopuszcza zmianę podbudowy podłogi sportowej w trakcie realizacji umowy.**

- 3) Czy Zamawiający będzie wymagał aby systemowa podłoga sportowa było zgodna z europejską normą EN 14904 oraz posiadała oznakowanie CE ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga spełnienia normy EN 14904.

Zamawiający wymaga wskazania oznakowania CE dla projektowanej wykładziny PVC.

- 4) Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wykładzina sportowa posiadała minimum trzy dowolne certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych, których posiadanie potwierdza uniwersalność do rozgrywania na nich różnych dyscyplin sportowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie będzie wymagał aby wykładzina sportowa posiadała certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych..

Uwaga

Jednocześnie Zamawiający załącza uzupełnienie Projektu budowlanego – zadanie 1 - Zał. 8.2

Z uwagi na powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:

1) pkt 18.14.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

*„Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: **Urząd Gminy Dębica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębica Kaszubska** oraz oznaczona napisem: **„Oferta na przetarg nieograniczony: Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie Gmina Dębica Kaszubska)**” z dopiskiem **„Nie otwierać do dnia 8 czerwca 2020 r. do godz. 10:00”.**”*

2) pkt. 19.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

*„Ofertę należy złożyć w **Urzędzie Gminy Dębica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębica Kaszubska, pok. nr 1 (Punkt Obsługi Klienta)** nie później niż do dnia 8 czerwca 2020 r. do godz. 10:00”*

3) pkt. 19.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

*„Otwarcie ofert nastąpi dnia **8 czerwca 2020 r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego, tj. w **Dębicy Kaszubskiej, przy ul. ks. Antoniego Kani 16a, sala konferencyjna (parter).**”*

W konsekwencji dokonanych zmian Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w dniu 11.05.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 538748-N-2020.

Niniejsze modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.debnicakaszubska.eu, <http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl>, na której udostępniono specyfikację.

WOJCI GMINY
Dębica Kaszubska
Iwona Warkocka