

2020-07-08

dnia 03.07.2020 Data sporządzenia  
l.dz. 1876 sprawozdania

F2/IL-002:E4



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA**  
w Słupsku  
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8  
Oddział Laboratoryjny  
Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza  
tel. (59) 8-431-291 e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl

03.07.2020

Strona/stron

1/1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR

443 /PBW/S/Ws/20

W sprawozdaniu oznaczono: "na" - wyniki badań nieakredytowanych, objętych systemem zarządzania,  
"A" - wyniki badań objęte zakresem akredytacji PCA Nr 572.

Nazwa i adres klienta	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o.		
	76-248 Dębica Kaszubska	ul. Przemysłowa 1	
Numer umowy-zlecenia	262 /PBW/S/20		
Przedmiot badań	woda do spożycia		
Miejsce poboru próbek	Leśnia	Leśnia - Stacja Wodociągowa - pkt wody podawanej do sieci	
Dodatkowe informacje o próbce zawarte w protokole poboru próbki	Chlor wolny	-	mg/l
Data pobrania próbki	29.06.2020	Jednostka pobierająca	PSSE/WR/Słupsk
Nr protokołu pobrania próbki	-	Kod próbki nadany w laboratorium	443 /PBW/S/Ws
Data przyjęcia próbki	29.06.2020	Data rozpoczęcia/data zakończenia badania	29.06.2020 29.06.2020
Stan próbki (przedmiotu badania)	bez zastrzeżeń		

### WYNIKI BADAŃ

#### Badania fizykochemiczne

Lp.	Badana cecha	Metodyka	Jednostka miary	Wynik	Niepewność <sup>a)</sup> rozszerzona	Wartość parametryczna <sup>b)</sup>
1	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	A NTU	0,92	±0,13	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0

Osoba autoryzująca: J. Liput - asystent *JL*

Objaśnienia:

a) podawana w jednostkach miary przy poziomie ufności P=95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność nie obejmuje niepewności poboru i transportu próbki. W przypadku uzyskania wyników poniżej i powyżej zakresu niepewności nie podaje się.

b) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.Poz. 2294)

Rozdzielnik

1. Klient
2. a/a

Zatwierdził:  
**PIEROWNIK**  
Laboratorium Badania Wody,  
Gleby i Powietrza  
PSSE w Słupsku  
*Joanna Mackowiak*

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.  
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.  
Klientowi służy prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.  
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek.

KONIEC

443 /PBW/S/Ws/20

1/1