

**Zamawiający:**

**Gmina Dębница Kaszubska**

76-248 Dębница Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a

Adresat: **Wszyscy Wykonawcy**

Nr sprawy: **RPI.271.25.2020.JD**

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Zagospodarowanie centrum miejscowości Dębница Kaszubska przy Strudze Warblewskiej jako terenu ogólnodostępnego do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) z uwagi na złożone przez Wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wskazuje co następuje:

15. Prosimy o informację dot. pergoli pod nasadzenia pnączy. Z jakiego materiału powinna być wykonana, jakie wymiary powinna posiadać i jaką ilość należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że udostępniony przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy w sporządzeniu kalkulacji oferty. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Zgodnie z opisem technicznym do zagospodarowania terenu, część korygowanego i projektowanego ogrodzenia pełni także rolę pergoli dla planowanych nasadzeń pnącej roślinności „maskującej” teren przepompowni i zrujnowaną zabudowę na sąsiadujących działkach. Miejsce projektowania zieleni w formie pnączy na pergolach lub ogrodzeniach zostało wskazane na rys.01 projektu zagospodarowania terenu.

Zgodnie ze stanowiskiem projektanta jako konstrukcję prowadzącą pnącza można przyjąć drewnianą listwową lub z drutu powlekanego, oczka kratki pergoli ok 20x20cm.

16. Czy Zamawiający dysponuje zezwoleniem na wycinkę drzew?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że drzewa i krzewy stanowiące kolizję z inwestycją zostały usunięte i nie należy wyceniać tych prac.

17. Jaki okres pielęgnacji zieleni należy przyjąć do wyceny? Jaki jest zakres pielęgnacji i częstotliwość wykonywanych prac?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że do wyceny nie należy ujmować prac związanych z pielęgnacją zieleni.

Niniejsze modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [www.debnickakaszubska.eu](http://www.debnickakaszubska.eu), <http://ug.debnickakaszubska.ibip.pl>, na której udostępniono specyfikację.

Z up. Wójta Gminy  
Dębница Kaszubska  
*Karol Żukowski*