

ELEKTRO-ŻACZEK
MICHAŁ ŻACZEK
UL: WYSOKA 13
76-248 DEBNICA KASZUBSKA
NIP:839-283-55-99

PROTOKÓŁ nr 22/2020

- z przeglądu wyłącznika przeciwpożarowego w obiekcie budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (budynek B).

1. Użytkownik obiektu:

Zespół Szkono-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej

2. Miejsce wykonania badania:

76-248 Dębica Kaszubska, ul. Sobieskiego 3 (budynek B).

3. Ocena wyników badań:

- miejsce zainstalowania wyłącznika przeciwpożarowego: na zewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych,
- w dniu **14 października 2020** roku przeprowadzono przegląd i konserwację wyłącznika przeciwpożarowego,
- usterek nie stwierdzono,
- wyłącznik działa prawidłowo, przy zdalnym sterowaniu rozłącza 3 tory prądowe.

4. Uwagi i wnioski:

- brak uwag, badany wyłącznik jest sprawny i może być nadal eksploatowany.

5. Data następnego badania: **14 października 2021 roku.**

Podstawa prawna badania: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Badanie przeprowadził:

ELEKTRO-ŻACZEK
Michał Żaczek
76-248 DEBNICA KASZUBSKA
ul. Wysoka 13
NIP 839 283 55 99, tel. 721 133 880

Michał Żaczek
Upr. Nr 177/E/0356/17
Żaczek

Protokół zatwierdził:

Robert Kotarski
UPR. Nr D/008/402/15
UPR. Nr E/008/769/15