



ZAKŁAD KOMINIARSKI

Krystian Majewski

76-200 Słupsk, ul. Władysława Reymonta 2/10

NIP 839-289-40-76 REGON 221760100

tel. 669-668-211

Słupsk, dnia 29/07/2020 r.

Oryginał - Kopia

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w DĘBNICY KASZUBSKIEJ
dnia 2020-08-24 WPEŁNIŁO

PROTOKÓŁ NR 32/2020 Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych w budynku użyteczności publicznej położonym w 76-248 Dębica Kaszubska przy ul. Jana III Sobieskiego 3, użytkowanych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny (Szkoła Podstawowa), przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego nr 9962 Krystian Majewski w oparciu o (art. 62 ust. 6 pkt. 1) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07/07/1994r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późni. zm. – tekst jednolity, oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych wraz z późniejszymi zmianami.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO, CO NASTĘPUJE:

Zalecenia z poprzedniej kontroli nie zostały wykonane.

W w/w budynku objęte kontrolą przewody kominowe spalinowe i wentylacyjne w dniu kontroli były drożne od wlotu (podłączenia) do wylotu ponad dachem i wykazywały prawidłowy ciąg kominowy zgodnie z PN-83/B-03430/Az3:2000 *Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.*

Zalecenia:

- wykonać ławy/stopnie kominiarskie na dachu;
- naprawić/wymienić wyłaz dachowy;
- przemurować kominy ponad dachem i wyprowadzić na jednakową wysokość;
- wykonać prawidłowo nawiew świeżego powietrza w magazynie oleju opałowego.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: 2021 r.

Protokół sporządzono w oparciu o: Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późni. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późni. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 r. Nr 74 poz. 836 z późni. zm.), Ustawę o Ochronie p. poż. z dnia 24.08.1991r. z późni. zm., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. z późni. zm. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków mieszkalnych, oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – Zarządca budynku
2. Opiniodawca
3. Terytorialnie właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadku wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego)

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
KRYSZTIAN MAJEWSKI
NR. UPR. 9962

Pieczęć i podpis