

Dębница Kaszubska, dnia 21 maja 2021 r.

Zamawiający:
Gmina Dębница Kaszubska
76-248 Dębница Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a

Adresat: **Wszyscy Wykonawcy**

Nr sprawy: **RPI.271.11.2021.JD**

Zapytania Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym wariant 1 - art. 275 pkt. 1 bez negocjacji ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - **Modernizacja instalacji co i cwu w Zespole Szkół w Motarzynie, Gmina Dębница Kaszubska.**

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego wpłynęły zapytania dotyczące następującej kwestii:

Pytania Wykonawców:

Pytanie 1

Proszę o załączenie bilansu ciepła dla budynku szkoły.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumentację dot. zapotrzebowania na energię dla budynku szkoły.

Pytanie 2

Jako parametr budowy projektant zapisał wymiennik poziomy co zważywszy na spalane paliwo i powstający przy tym popiół jest błędne. Proszę o wykreślenie tego zapisu lub dopuszczenie kotłów w wymiennikiem pionowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kotły z wymiennikiem pionowym.

Pytanie 3

Co oznacza, że kocioł ma mieć możliwość wyposażenia w moduł automatycznego odpopielania? Proszę jasno określić czy kocioł ma mieć takie wyposażenie czy nie. Zważywszy na moc kotłów sugerujemy aby kotły posiadały układ automatycznego odpopielania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową, kotły nie mają być wyposażone w automatyczny mechaniczny system czyszczenia wymiennika. Należy przewidzieć kotły z możliwością montażu w/w systemu w przyszłości.

Podpisano elektronicznie

Z up. Wójta Gminy Dębница Kaszubska
Zastępca Wójta Gminy Dębница Kaszubska
Karol Żukowski

.....