



Dębница Kaszubska, dnia 13 sierpnia 2021 r.

**Zamawiający:**

**Gmina Dębница Kaszubska**

76-248 Dębница Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a

Adresat: **Wszyscy Wykonawcy**

Nr sprawy: **RPI.271.20.2021.JD**

**Pytania Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym wariant 1 - art. 275 pkt. 1 bez negocjacji ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - **Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Dębница Kaszubska.**

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

**Pytanie 1**

Proszę o wyjaśnienie jakie jest Państwa oficjalne stanowisko co do wykorzystania optymalizatorów. Według dokumentacji technicznej, w plikach OPZ nie ma wzmianki o optymalizatorach, natomiast w STWOiR są wymienione jako część instalacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza montaż optymalizatorów, jeżeli wymagają tego warunki techniczne. Ewentualny montaż optymalizatorów uzależniony jest od konkretnych warunków technicznych poszczególnych lokalizacji po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i Zamawiającym.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o obciążalności statycznej 5400 Pa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o obciążalności statycznej nie mniejszej niż 5400 Pa.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o wymiarze 1689mm x 996mm x 35 mm?

**Odpowiedź:**

Wykonawca zobowiązany jest zastosować taką ilość paneli aby uzyskać co najmniej wymaganą moc instalacji przy zastosowaniu jak najmniejszej liczby paneli. Jednocześnie informuję, że wymagalna minimalna grubość ramki to 35 mm.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o tej samej mocy jednostkowej dla każdej Instalacji?

**Odpowiedź:**

Należy zastosować panele fotowoltaiczne takie, aby uzyskać co najmniej wymaganą moc instalacji. Dla instalacji fotowoltaicznej należy dobrać panele o mocy nie mniejszej niż wskazane w dokumentacji technicznej.

*Podpisano elektronicznie*

Z up. Wójta Gminy Dębница Kaszubska

*Karol Żukowski*

.....