




Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

GD.3.9.434.13.2021.ZF

*Handwritten:* RAN, started, 2005/2021, [signature]



Słupsk, 24.05.2021 r.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska  
ul. Księdza Antoniego Kani 16A  
76-248 Dębica Kaszubska

dot.: przebudowy istniejącej kładki na Strudze Warblewskiej w Dębicy Kaszubskiej – dz. 548/2.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Słupsku uprzejmie informuje, że planowana do wykonania inwestycja koliduje ze śródlądowymi powierzchniovymi wodami płynącymi, w stosunku do których na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, tj. ze Strugą Warblewską w km 0+700 na terenie działki nr 548/2 położonej w obrębie Dębica Kaszubska, w gminie Dębica Kaszubska.

W związku z powyższym należy:

1. wykonać profil podłużny cieku na długości około 200 m tj. 100m poniżej i 100 m powyżej kładki z naniesioną co najmniej rzędną dna istniejącego, rzędną zwierciadła wody istniejącej, rzędną wody 1%,
2. wykonać trzy przekroje poprzeczne koryta rzeki (w punkcie początkowym profilu podłużnego, bezpośrednio przed kładką i na końcu profilu podłużnego z naniesieniem danych jak na profilu,
3. kładkę posadzić co najmniej 1m ponad rzędną wody 1%,
4. z materiałów naturalnych ( faszyna, kamień) wykonać umocnienie skarp rzeki na odcinku 10m poniżej i 10m powyżej kładki,
5. wykonać rozbiórkę istniejącej kładki w sposób eliminujący powstanie potencjalnego zaśmiecenia koryta odpadami budowlanymi,
6. termin wykonania powinien uwzględniać termin ochrony ryb łososiowatych.

Na wykonanie planowanego przedsięwzięcia, w trybie przepisów ustawy – Prawo wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W kwestii zakresu prac, który obejmuje przedmiotowe przedsięwzięcie właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Gdańsku.

Określone powyżej warunki wykonania nie są równoznaczne z uzyskaniem prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane. Właściwym w sprawie jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

KIEROWNIK  
Nadzoru Wodnego w Słupsku  
*[Signature]*  
Andrzej Szczepczarz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzór Wodny w Słupsku

al. Francesco Nullo 6, 76-200 Słupsk

tel./faks : +48 59 840 07 90 | tel.: +48 59 842 42 04 | e-mail:

nw-slupsk@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl