



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU
HK.9022.1.180.2021

Słupsk, dnia 2 0 WRZ. 2021

KOMUNIKAT Nr 56.HK.2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z informacją (Nr 528340/21/GDY) dot. badania próbki wody pobranej w dniu 15.09.2021 r. z urządzenia wodociągowego zaopatrującego miejscowość: Krzywań, która wykazała obecność bakterii grupy coli (wynik: 7 jtk/100ml; wartość parametryczna: 0 jtk/100ml) informuje, że woda jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu. Przetworzenia wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia

2 minuty



Uwaga: Wodę gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*
[Signature]
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>