


PA
Pawel

Dębica Kaszubska 2021-09-30

L.dz. ZGK /T/ 2368 /2021

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

76-200 Słupsk
ul. Piotra Skargi 8



Dot.: grupa coli w wodzie wodociąg Krzywań

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Spółka z o.o. w związku z podjęciem informacji o utrzymywaniu się przekroczenia bakterii grupy coli w ilości 10 i 17 jtk/100 ml w wodzie do spożycia w próbie pobranej u odbiorcy i SUW w m. Krzywań, informuje o działaniach naprawczych:

1. Na stronie internetowej ZGK Dębica Kaszubska podano informację o wystąpieniu skażenia, mieszkańcy są informowani ustnie przez pracowników Zakładu rozwożących wodę.
2. W dniu 30.09.2021 ujęcie wody w Krzywań, SUW oraz sieć jest dezynfekowana podchlorynem sodu i płukana.
3. Mieszkańcom Krzywania jest dostarczana woda w butelkach 5 l.
4. Po dezynfekcji i płukaniu zlecimy pobranie prób kontrolnych do badań.

Z poważaniem

PREZES ZAKŁADU
Anna Kurzywa-Gerczak

Otrzymują:

1. Adresat: psse.slupsk@pis.gov.pl
2. a/a JK

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dębica Kaszubska: informacja@debnicakaszubska.eu