



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

WPLYNEŁO
2022-03-09
L.dz.
podpis

Słupsk, dnia 08 MAR. 2022

HK.9022.1.33.2022

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 60.HK.2022
z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krzywań, zaopatrującego miejscowość:
Krzywań.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Krzywaniu w roku 2021 r.,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Krzywaniu, zaopatrującego miejscowość: Krzywań.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o. pobrał 5 próbek wody z punktów zgodności – 4 u odbiorców i 1 ze stacji wodociągowej. Spośród 5 pobranych próbek 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda z ww. urzędzenia wodociągowego nie spełniała obowiązujących norm w zakresie bakterii grupy coli od 20.09.2021 r. do 05.10.2021 r., w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia z urzędzenia wodociągowego w Krzywaniu. Zarządca podjął działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej; w dniu 05.10.2021 r. przedstawił sprawozdania z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Krzywaniu, zaopatrującego miejscowość: Krzywań spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*
[Signature]
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dębica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16 A, 76-248 Dębica Kaszubska, sekretariat@debica.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska, jek2004@wp.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail:psse.slupsk@pis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-slupsk