



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

WPLYNEŁO
2022-03-09
L.đz. 509
podpis

Słupsk, dnia 08 MAR. 2022

HK.9022.1.33.2022

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 59.HK.2022

z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krzynia, zaopatrującego miejscowość:
Krzynię.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 159) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Krzyni w roku 2021 r.,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Krzyni, zaopatrującego miejscowość: Krzynię.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o. pobrał 5 próbek wody z punktów zgodności - u odbiorców. Spośród 5 pobranych próbek 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda z ww. urzędzenia wodociągowego od dnia 20.09.2021 r. do dnia 01.10.2021 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie bakterii grupy coli, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał Komunikat Nr 57.HK.2021 o warunkowej przydatności wody do spożycia. Zarządca podjął działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej. W dniu 01.10.2021 r. przedstawił sprawozdania z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Krzyni, zaopatrującego miejscowość: Krzynię spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. Henryka Kisiel

z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dębica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16 A, 76-248 Dębica Kaszubska, sekretariat@debница.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska, jek2004@wp.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail:psse.slupsk@pis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-slupsk