



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o.**  
**WPLYNEŁO**  
dn. 2022-03-08  
L.dz. 515  
podpis .....

Słupsk, dnia **08 MAR. 2022**

HK.9022.1.33.2022

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 53.HK.2022**

z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Borzęcino, zaopatrującego miejscowości:  
Borzęcino, Borzęcinko, Brzeziniac, Łabiszewo, Starnice, Boguszyce.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Borzęcinie w 2021 r.

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Borzęcinie, zaopatrującego miejscowości: Borzęcino, Borzęcinko, Brzeziniac, Łabiszewo, Starnice, Boguszyce.

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o. pobrał 7 próbek wody z punktów zgodności - u odbiorców. Spośród wszystkich pobranych próbek 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda z ww. urzędzenia wodociągowego od dnia 29.04.2021 r. do dnia 21.05.2021 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie manganu. Zarządca podjął działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej. W dniu 24.05.2021 r. przedstawił sprawozdanie z badań potwierdzające skuteczność podjętych działań.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Borzęcinie, zaopatrującego miejscowości: Borzęcino, Borzęcinko, Brzeziniac, Łabiszewo, Starnice, Boguszyce spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku  
z up. *Henryka Kisiel*  
*[Podpis]*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dębica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16 A, 76-248 Dębica Kaszubska, sekretariat@debica.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska, zgkdebicak@wp.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8  
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55  
e-mail:psse.slupsk@pis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-slupsk