



Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska

Adresat: **Wykonawcy w postępowaniu**

Oznaczenie sprawy **02/ZGK/2022**

PYTANIA WYKONAWCÓW z dnia 06.09.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym wariant 1 - art. 275 pkt. 1 bez negocjacji ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) - **Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w Gminie Dębica Kaszubska – II postępowanie.**

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

Pytania 1

Proszę o informacje dotyczącą paneli fotowoltaicznych:

1. Podana temperatura pracy powinna się zawierać w zakresie od -40°C do 130°C . Czy podane maksymalne 130°C jest wartością prawidłową? Nie udało mi się odszukać żadnego panela, który w karcie katalogowej ma tak wysoką wartość (maksymalna wynosi 85°C). Jeżeli jest to prawidłowa to proszę o podanie o jaki moduł fotowoltaiczny dokładnie chodzi (producent, model oraz jego moc).

Podany przedział dotyczy kabli solarnych, a nie zakresu temperatury pracy paneli fotowoltaicznych.

2. W opisie przedmiotu zamówienia jest podane, że panel powinien zawierać moc minimum 350Wp. Projekt każdej instalacji, której dotyczy przetarg zawiera panel o mocy 370Wp oraz dokładną moc. Czy Zamawiający dopuszcza panel fotowoltaiczny o innej mocy niż 370Wp? Jeżeli tak to w jakim stopniu % można zmienić całkowitą moc każdej instalacji?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli PV o innej mocy niż projektowana, jednak moc całkowita instalacji nie może być mniejsza od mocy zaprojektowanej. Moc maksymalna dla hydroforni w Dębicy Kaszubskiej, dz. nr 391 której wynosi 49,99kWp.

Pytania 2

1. Jeśli w STWiOR jako warunek minimalny dla modułów PV wskazana jest moc pojedynczego modułu na poziomie 350Wp Proszę o wskazanie dla poszczególnych lokalizacji mocy minimalnej oraz maksymalnej jaką ma mieć instalacja fotowoltaiczna. Jaki jest zakres tolerancji w tym zakresie.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli PV o innej mocy niż projektowana, jednak moc całkowita instalacji nie może być mniejsza od mocy zaprojektowanej.

Moc maksymalna dla hydroforni w Dębicy Kaszubskiej, dz. nr 391 która wynosi 49,99kWp.

2. Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa?

Wszystkie instalacje są instalacjami gruntowymi i należy wyposażyć je w instalację odgromową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokument podpisany elektronicznie