



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia 29 GRU. 2022

HK.9022.1.279.2022

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 262.HK.2022
z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Podwilczyn, zaopatrującego miejscowości:
Podwilczyn, Dobrzykowo, Łosinko, Mielno.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Podwilczynie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w roku 2022,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Podwilczynie, zaopatrującego miejscowości: Podwilczyn, Dobrzykowo, Mielno.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o. pobrał 5 próbek wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w ramach prowadzonego nadzoru pobrał 1 próbkę wody. Spośród 6 próbek wody pobranych z punktów zgodności 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Woda z ww. urzędnia wodociągowego od dnia 13.07.2022 r. do dnia 05.08.2022 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie manganu. W związku z przekroczeniem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku prowadził postępowanie administracyjne. Zarządca podjął działania naprawcze, ich skuteczność potwierdził wynikami z badań.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Podwilczynie, zaopatrującego miejscowości: Podwilczyn, Dobrzykowo, Mielno spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz wymagania dot. substancji promieniotwórczych określone w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Słupsku

Włodzimierz Stawny

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dębica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16 A, 76-248 Dębica Kaszubska, sekretariat@debica.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska, jek2004@wp.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-slupsk