

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE
ANDRZEJ KOTARSKI
UL: SKARSZEWSKA 14
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
NIP:839-04-06-026, Tel.607 659 991

PROTOKÓŁ nr 31/2022

-z przeglądu trzech wyłączników przeciwpożarowych w obiekcie budynku Przedszkola.

1. Użytkownik obiektu:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej

2. Miejsce wykonania badania:

Przedszkole
76-248 Dębica Kaszubska, ul. Ks. Antoniego Kani 53

3. Ocena wyników badań:

- miejsce zainstalowania wyłączników przeciwpożarowych:
1 – główne wejście do budynku na zewnątrz
2 - wejście ewakuacyjne do budynku na zewnątrz
3 - wejście boczne do budynku na zewnątrz
- w dniu **22 listopada 2022** roku przeprowadzono przegląd i konserwację wyłączników przeciwpożarowych,
- usterek nie stwierdzono,
- wyłączniki działają prawidłowo, przy zdalnym sterowaniu rozłączają 3 tory prądowe

4. Uwagi i wnioski:

- brak uwag, badane wyłączniki są sprawne i mogą być nadal eksploatowane.

5. Data następnego badania: 22 listopada 2023 roku.

Podstawa prawna badania: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Badanie przeprowadził:

Protokół zatwierdził: