

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE
ANDRZEJ KOTARSKI
UL: SKARSZEWSKA 14
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
NIP:839-04-06-026, Tel.607 659 991

PROTOKÓŁ nr 34/2022

-z przeglądu wyłącznika przeciwpożarowego w obiekcie budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (budynek A).

1. Użytkownik obiektu:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej

2. Miejsce wykonania badania:

76-248 Dębica Kaszubska, ul. Sobieskiego 3 Budynek A

3. Ocena wyników badań:

- miejsce zainstalowania wyłącznika przeciwpożarowego: dyżurka na kondygnacji parteru,
- w dniu **24 listopada 20202** roku przeprowadzono przegląd i konserwację wyłącznika przeciwpożarowego,
- usterek nie stwierdzono,
- wyłącznik działa prawidłowo, rozłącza 3 tory prądowe poprzez ręczne wyłączenie.

4. Uwagi i wnioski:

- brak uwag, badany wyłącznik jest sprawny i może być nadal eksploatowany.

5. Data następnego badania: 24 listopada 2023 roku.

Podstawa prawna badania: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Badanie przeprowadził:

Protokół zatwierdził: