

Słupsk, 29 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ nr 152/2012

Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń wentylacyjnych*, spaliniowych*, dymowych* w budynku będącym własnością:

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o. 76-248 Dębica Kaszubska,
ul. Zjednoczenia 48 D**

położonym w **Budynek Szkoły, ul. Zjednoczenia 28**

została przeprowadzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego:

Eugeniusza Luhm przy współudziale Krzysztofa Luhm

w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89 pozycja 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrotna niniejszego protokołu.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE

I. Objęte kontrolą przewody kominowe, oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają - przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.*

II. ~~Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają~~ —wymienionym wyżej przepisom w zakresie jak niżej. Dotyczy w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.*

Przewody kominowe dymowe i wentylacyjne są sprawne.

Ciągi w przewodach przy odpowiednim dopływie powietrza z zewnątrz - są w normie.

Sprawdzono anemometrem AB-618.

Budynek nadaje się do użytku.

III. Uwagi ogólne:

Należy przedłużyć komin dymowy wolnostojący o jeden metr.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przewodów kominowych, należy zapewnić stały dopływ powietrza z zewnątrz, poprzez kratki nawiewne, klimaboksy, lub rozszczelnienie okien.

Zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: czerwiec 2013 r.

Protokół otrzymują:

① Właściciel - zarządca budynku

② Opiniodawca

12. Terytorialnie właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadkach wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego)

* niepotrzebne skreślić

Potwierdzenie odbioru

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)
OKRĘGOWY MISTRZ KOMINIARSKI

Eugeniusz Luhm