

Słupsk, 11.05 2023 r.

PROTOKÓŁ nr 24/2023

Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i połączeń wentylacyjnych*, spalinowych*, dymowych* w budynku będącym własnością:

Gmina Dębica Kaszubska ul. Ks. Antoniego Kani 16A, 70-248 Dębica Kaszubska położonym w (czerwona szkoła), ul. Ks. Antoniego Kani 28

została przeprowadzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominiarskiego:

Eugeniusza Luhm przy współudziale Krzysztofa Luhm

w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89 pozycja 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrotna niniejszego protokołu.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE

~~I. Objęte kontrolą przewody kominowe, oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.*~~

II. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wymienionym wyżej przepisom w zakresie jak niżej. Dotyczy w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.*

Przewody kominowe wentylacyjne.

Ciągi w przewodach przy odpowiednim dopływie powietrza z zewnątrz - są w normie.

Sprawdzono anenometrem AB-618.

III. Uwagi ogólne:

Zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: maj 2024 r.

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – zarządca budynku
2. Opiniodawca
3. Terytorialnie właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadkach wymag. wszczęcia postępowania administracyjnego)

Potwierdzenie odbioru

.....

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

.....
MISTRZ KOMINIARSKI

Eugeniusz Luhm
Nr upr. 7772

* niepotrzebne skreślić