

Słupsk, 11.05 2023 r.

## PROTOKÓŁ nr 23/2023

### Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i połączeń wentylacyjnych\*, spalinowych\*, dymowych\* w budynku będącym własnością:

**Gmina Dębica Kaszubska ul. Ks. Antoniego Kani 16A, 70-248 Dębica Kaszubska położonym w kotłownia, ul. Ks. Antoniego Kani 28**

została przeprowadzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominiarskiego:

**Eugeniusza Luhm przy współudziale Krzysztofa Luhm**

w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89 pozycja 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrotna niniejszego protokołu.

#### W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE

I. ~~Objęte kontrolą przewody kominowe, oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.\*~~

II. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wymienionym wyżej przepisom w zakresie jak niżej. Dotyczy w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.\*

**Komin dymowy zewnątrz uszkodzony, nie nadaje się do użytkowania.**

**Ciągi w przewodach przy odpowiednim dopływie powietrza z zewnątrz - są w normie.**

**Sprawdzono anemometrem AB-618.**

III. Uwagi ogólnie:

Zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: **maj 2024 r.**

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – zarządca budynku
2. Opiniodawca
3. Terytorialnie właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego (w przypadkach wymag. wszczęcia postępowania administracyjnego)

Potwierdzenie odbioru

.....

**Opiniodawca**

(uprawniony do prowadzenia działalności kominiarskiej)  
Nr upr. 7772  
**Eugeniusz Luhm**

.....  
**MISTRZ KOMINIARSKI**

**MISTRZ KOMINIARSKI**

**Eugeniusz Luhm**  
Nr upr. 7772

\* niepotrzebne skreślić