



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.156.2025.WR

20 MAJ 2025
Słupsk, dnia

KOMUNIKAT Nr 11.HK.2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku informuje, że w badaniach próbki wody pobranej w dniu 16.05.2025 r. z urządzenia wodociągowego w m. Leśnia zaopatrującego miejscowość Leśnię (gm. Dębница Kaszubska), stwierdzono obecność bakterii grupy coli (wynik 52 jtk/100 ml, wartość parametryczna 0 jtk/100 ml), Sprawozdanie z badań nr 340387/25/GDY/1 z dnia 19.05.2025 r. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku stwierdza **brak przydatności wody do spożycia**.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Zarządcę urządzenia wodociągowego - Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dębicy Kaszubskiej zobowiązano do:

- powiadomienia odbiorców o jakości wody do spożycia z ujęcia,
- w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań wyżej cyt. rozporządzenia - podjęcia działań naprawczych, a po ich przeprowadzeniu,
- wykonania kontrolnych badań jakości wody z przedmiotowego ujęcia wody.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska**

**Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>