



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.351.2025.WR

Urząd Gminy Dębica Kaszubska



0372629

Data wydruku: 2025-11-07

Nr: PP.10450.2025

Przyjęł: Konopko Emilia - Stanowisko dr.  
Sekretarz Gminy  
Załączników: 0

Słupsk, dnia ..... 06 LIS. 2025

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 51.HK.2025**  
z urządzenia wodociągowego Euro-Fish zaopatrującego:  
zakład produkcyjny Euro-Fish sp. z o.o. w Krzywaniu.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Euro-Fish sp. z o.o. Krzywań 25, 76-248 Dębica Kaszubska w roku 2025,

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego zakładu produkcyjnego Euro-Fish sp. z o.o. w Krzywaniu.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca urządzenia wodociągowego – przedsiębiorstwo Euro-Fish sp. z o.o. w Krzywaniu pobrało 11 próbek wody. Spośród 11 pobranych próbek wody - 7 nie spełniało wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

1. Woda z ww. urządzenia wodociągowego od dnia 18.02.2025 r. do dnia 27.03.2025 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie: żelaza i mętności.
2. W dniach od 22.04.2025 r. do 16.05.2025 r. woda nie spełniała obowiązujących norm w zakresie bromianów, od dnia 22.04.2025 r. do dnia 27.06.2025 r. w zakresie: bromodichlorometanu,  $\Sigma$  THM,  $\Sigma$  chloranów i chlorynów, od dnia 22.04.2025 r. do dnia 21.08.2025 r. w zakresie chloroformu.
3. W dniach od 27.08.2025 do 27.09.2025 r. woda z ww. urządzenia wodociągowego nie spełniała obowiązujących norm w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, od dnia 27.09.2025 r. do dnia 17.10.2025 r. w zakresie mętności.

W związku z przekroczeniami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku prowadził postępowania administracyjne. Zarządca podejmował działania naprawcze, których skuteczność potwierdził wynikami z badań.

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. Violetta Dąbrowska

Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dębica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16A, 76-248 Dębica Kaszubska,  
[sekretariat@debica.pl](mailto:sekretariat@debica.pl)

Do wiadomości:

1. Euro-Fish sp. z o.o., Krzywań 25, 76-248 Dębica Kaszubska, [office@euro-fish.pl](mailto:office@euro-fish.pl)
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55; e-mail: [psse.slupsk@sanepid.gov.pl](mailto:psse.slupsk@sanepid.gov.pl), <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>