



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia 2025 -12- 3 1.

HK.9022.1.416.2025.WR

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 115.HK.2025

z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Budowo**, zaopatrującego miejscowości:
Budowo i Jawory.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Budowie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w roku 2025,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Budowie, zaopatrującego miejscowości: Budowo, Jawory.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej sp. z o.o. pobrał 10 próbek wody. W ramach prowadzonego nadzoru jakości wody w budynku Przedszkola w Budowie dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Motarzynie pobrał 2 próbki. W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku pobrał 1 próbkę wody.

Spośród 13 próbek wody pobranych z punktów zgodności 2 nie spełniały wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Woda z ww. urządzenia wodociągowego od dnia 20.05.2025 r. do dnia 23.05.2025 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie enterokoków.

Od 12.05.2025 r. do dnia 16.05.2025 r. woda z ww. urządzenia wodociągowego nie spełniała obowiązujących norm w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C.

W związku z przekroczeniami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku prowadził postępowania administracyjne. Zarządca podjął działania naprawcze, których skuteczność potwierdził wynikami z badań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Violetta Dąbrowska

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dębica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16 A, 76-248 Dębica Kaszubska, sekretariat@debница.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska, zgk.debница@gmail.com
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa