

Sprawozdanie z badań nr 219/Z/2026


AB 1079



„WODOCIĄGI ŚLUPSK” Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW
ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY
ul. Bohaterów Westerplatte 54B, 76-200 Słupsk
tel. 59 841 84 53

Kod próbki:	584/Z
Badana próbka:	Woda do spożycia przez ludzi
Numer zlecenia:	PBW/159/2026
Cel badania:	Wykonanie badań w obszarze regulowanym prawnie (Rozp.*) w ustalonym zakresie
Metoda pobrania:	Próbka pobrana zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007 [A]
Plan pobrania:	Zgodnie z zamówieniem
Próbkę pobrał i dostarczył:	Uprawniony przedstawiciel laboratorium: Woźniak Marzena
Nazwa i adres Klienta:	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.; 76-248 Dębica Kaszubska; ul.Przemysłowa 1
Nazwa urządzenia wodnego:	Wodociąg publiczny; sieć
Adres punktu pobrania:	76-248 Starnice 28A; kran w kuchni
Stan próbki w chwili przyjęcia do laboratorium:	Odpowiedni do badań
Data pobrania próbki:	2026-06-25
Data dostarczenia próbki:	2026-06-25

Nazwa oznaczenia	Metoda	Wymagania, Rozporządzenia*	Data rozpoczęcia - Data zakończenia badania	Wynik**	±U***	Jednostka
Badania mikrobiologiczne						
Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.26	0	-	jtk/100ml
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.26	0	-	jtk/100ml
Liczba enterokoków kałowych ****	PN-EN ISO 7899-2:2004 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.27	0	-	jtk/100ml
Ogólna liczba mikroorganizmów***** w 22 st. C po 72 h	PN-EN ISO 6222:2004 [Z] [A]	Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się aby nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci; 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta	2026.06.25 2026.06.28	6	[3-14]	jtk/1ml

A-metoda akredytowana

Z-parametry i metody badawcze zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku (decyzja z dnia 16 września 2025r.; Nr GS.9022.1.2.2025.EP).

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748).

**Rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) lub (>) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym lub górnym zakresem pomiarowym akredytowanej metody, gdzie podana wartość to odpowiednio dolna lub górna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością rozszerzoną (w przypadku oznaczeń fizykochemicznych).

***Niepewność rozszerzona metod mikrobiologicznych przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana zgodnie z normą PN-ISO 29201:2022-02. Niepewność wyniku badania obejmuje niepewność operacyjną i niepewność rozkładu kolonii (dystrybucyjną). Nie obejmuje etapu pobierania i transportu próbek.

****Liczba enterokoków kałowych=liczba enterokoków jelitowych.

*****Ogólna liczba mikroorganizmów=liczba kolonii.

Osoba autoryzująca "Sprawozdanie z badań": Jastrzębska Ewa

data: 2026-06-29

Starszy Specjalista
ds. analiz laboratoryjnych wody

Zatwierdził
Starszy Specjalista
ds. analiz laboratoryjnych wody

.....
podpis i pieczęć Zatwierdzającego

Marzena Woźniak

.....
podpis / pieczęć

Ewa Jastrzębska

Rozdzielnik:

1. a/a

2. Klient

W trakcie realizacji badań nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności mogące wpłynąć na wynik końcowy badania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań nr 220/Z/2026


AB 1079



„WODOCIĄGI SŁUPSK” Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW
ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY
ul. Bohaterów Westerplatte 54B, 76-200 Słupsk
tel. 59 841 84 53

Kod próbki:	585/Z
Badana próbka:	Woda do spożycia przez ludzi
Numer zlecenia:	PBW/159/2026
Cel badania:	Wykonanie badań w obszarze regulowanym prawnie (Rozp.*) w ustalonym zakresie
Metoda pobrania:	Próbka pobrana zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007 [A]
Plan pobrania:	Zgodnie z zamówieniem
Próbkę pobrał i dostarczył:	Uprawniony przedstawiciel laboratorium: Woźniak Marzena
Nazwa i adres klienta:	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.; 76-248 Dębica Kaszubska; ul.Przemysłowa 1
Nazwa urządzenia wodnego:	Wodociąg publiczny; SUW
Adres punktu pobrania:	76-248 Borzęcino
Stan próbki w chwili przyjęcia do laboratorium:	Odpowiedni do badań
Data pobrania próbki:	2026-06-25
Data dostarczenia próbki:	2026-06-25

Nazwa oznaczenia	Metoda	Wymagania, Rozporządzenia*	Data rozpoczęcia - Data zakończenia badania	Wynik**	±U***	Jednostka
Badania mikrobiologiczne						
Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.26	0	-	jtk/100ml
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.26	0	-	jtk/100ml
Liczba enterokoków kałowych ****	PN-EN ISO 7899-2:2004 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.27	0	-	jtk/100ml
Ogólna liczba mikroorganizmów***** w 22 st. C po 72 h	PN-EN ISO 6222:2004 [Z] [A]	Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się aby nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci; 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta	2026.06.25 2026.06.28	0	-	jtk/1ml

A-metoda akredytowana

Z-parametry i metody badawcze zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku (decyzja z dnia 16 września 2025r.; Nr GS.9022.1.2.2025.EP).

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748).

** Rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) lub (>) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym lub górnym zakresem pomiarowym akredytowanej metody, gdzie podana wartość to odpowiednio dolna lub górna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością rozszerzoną (w przypadku oznaczeń fizykochemicznych).

*** Niepewność rozszerzona metod mikrobiologicznych przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana zgodnie z normą PN-ISO 29201:2022-02. Niepewność wyniku badania obejmuje niepewność operacyjną i niepewność rozkładu kolonii (dystrybucyjną). Nie obejmuje etapu pobierania i transportu próbek.

**** Liczba enterokoków kałowych = liczba enterokoków jelitowych.

***** Ogólna liczba mikroorganizmów = liczba kolonii.

Osoba autoryzująca "Sprawozdanie z badań": Jastrzębska Ewa

data: 2026-06-29

Starszy Specjalista
Zatwierdził: analiz laboratoryjnych wody

.....
podpis i pieczęć zatwierdzającego
Marzena Woźniak

Starszy Specjalista
s. analiz laboratoryjnych wody

.....
podpis i pieczęć
Ewa Jastrzębska

Rozdzielnik:

- a/a
 - Klient
- W trakcie realizacji badań nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności mogące wpłynąć na wynik końcowy badania.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań nr 221/Z/2026


AB 1079



„WODOCIĄGI SŁUPSK” Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW
ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY
ul. Bohaterów Westerplatte 54B, 76-200 Słupsk
tel. 59 841 84 53

Kod próbki:	586/Z
Badana próbka:	Woda do spożycia przez ludzi
Numer zlecenia:	PBW/159/2026
Cel badania:	Wykonanie badań w obszarze regulowanym prawnie (Rozp.*) w ustalonym zakresie
Metoda pobrania:	Próbka pobrana zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007 [A]
Plan pobrania:	Zgodnie z zamówieniem
Próbkę pobrał i dostarczył:	Uprawniony przedstawiciel laboratorium: Woźniak Marzena
Nazwa i adres klienta:	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.; 76-248 Dębica Kaszubska; ul.Przemysłowa 1
Nazwa urządzenia wodnego:	Wodociąg publiczny; sieć
Adres punktu pobrania:	76-248 Borzęcino ; kran w sklepie
Stan próbki w chwili przyjęcia do laboratorium:	Odpowiedni do badań
Data pobrania próbki:	2026-06-25
Data dostarczenia próbki:	2026-06-25

Nazwa oznaczenia	Metoda	Wymagania, Rozporządzenia*	Data rozpoczęcia - Data zakończenia badania	Wynik**	±U***	Jednostka
Badania mikrobiologiczne						
Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.26	0	-	jtk/100ml
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.26	0	-	jtk/100ml
Liczba enterokoków kałowych ****	PN-EN ISO 7899-2:2004 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.27	0	-	jtk/100ml
Ogólna liczba mikroorganizmów**** w 22 st. C po 72 h	PN-EN ISO 6222:2004 [Z] [A]	Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się aby nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci; 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta	2026.06.25 2026.06.28	3	[1-10]	jtk/1ml

A-metoda akredytowana

Z-parametry i metody badawcze zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku (decyzja z dnia 16 września 2025r.; Nr GS.9022.1.2.2025.EP).

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748).

**Rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) lub (>) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym lub górnym zakresem pomiarowym akredytowanej metody, gdzie podana wartość to odpowiednio dolna lub górna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością rozszerzoną (w przypadku oznaczeń fizykochemicznych).

***Niepewność rozszerzona metod mikrobiologicznych przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana zgodnie z normą PN-ISO 29201:2022-02. Niepewność wyniku badania obejmuje niepewność operacyjną i niepewność rozkładu kolonii (dystrybucyjną). Nie obejmuje etapu pobierania i transportu próbek.

****Liczba enterokoków kałowych=liczba enterokoków jelitowych.

*****Ogólna liczba mikroorganizmów=liczba kolonii.

Osoba autoryzująca "Sprawozdanie z badań": Jastrzębska Ewa data: 2026-06-29

Starszy Specjalista
Zatwierdził ds. analiz laboratoryjnych wody

.....
podpis i pieczęć Zatwierdzającego
Marzena Woźniak

Starszy Specjalista
ds. analiz laboratoryjnych wody

.....
Ewa Jastrzębska

Rozdzielnik:

- a/a
- Klient

W trakcie realizacji badań nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności mogące wpłynąć na wynik końcowy badania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań nr 222/Z/2026


AB 1079



„WODOCIĄGI ŚLUPSK” Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW
ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY
ul. Bohaterów Westerplatte 54B, 76-200 Słupsk
tel. 59 841 84 53

Kod próbki:	587/Z
Badana próbka:	Woda do spożycia przez ludzi
Numer zlecenia:	PBW/159/2026
Cel badania:	Wykonanie badań w obszarze regulowanym prawnie (Rozp.*) w ustalonym zakresie
Metoda pobrania:	Próbka pobrana zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007 [A]
Plan pobrania:	Zgodnie z zamówieniem
Próbkę pobrał i dostarczył:	Uprawniony przedstawiciel laboratorium: Woźniak Marzena
Nazwa i adres klienta:	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.; 76-248 Dębica Kaszubska; ul.Przemysłowa 1
Nazwa urządzenia wodnego:	Wodociąg publiczny; sieć
Adres punktu pobrania:	76-248 Borzęcinko 6; kran zewnętrzny
Stan próbki w chwili przyjęcia do laboratorium:	Odpowiedni do badań
Data pobrania próbki:	2026-06-25
Data dostarczenia próbki:	2026-06-25

Nazwa oznaczenia	Metoda	Wymagania, Rozporządzenia*	Data rozpoczęcia - Data zakończenia badania	Wynik**	±U***	Jednostka
Badania mikrobiologiczne						
Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.26	0	-	jtk/100ml
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.26	0	-	jtk/100ml
Liczba enterokoków kałowych ****	PN-EN ISO 7899-2:2004 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.27	0	-	jtk/100ml
Ogólna liczba mikroorganizmów***** w 22 st. C po 72 h	PN-EN ISO 6222:2004 [Z] [A]	Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się aby nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci; 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta	2026.06.25 2026.06.28	1	[0-7]	jtk/1ml

A-metoda akredytowana

Z-parametry i metody badawcze zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku (decyzja z dnia 16 września 2025r.; Nr GS.9022.1.2.2025.EP).

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748).

**Rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) lub (>) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym lub górnym zakresem pomiarowym akredytowanej metody, gdzie podana wartość to odpowiednio dolna lub górna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością rozszerzoną (w przypadku oznaczeń fizykochemicznych).

***Niepewność rozszerzona metod mikrobiologicznych przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana zgodnie z normą PN-ISO 29201:2022-02. Niepewność wyniku badania obejmuje niepewność operacyjną i niepewność rozkładu kolonii (dystrybucyjną). Nie obejmuje etapu pobierania i transportu próbek.

****Liczba enterokoków kałowych=liczba enterokoków jelitowych.

*****Ogólna liczba mikroorganizmów=liczba kolonii.

Osoba autoryzująca "Sprawozdanie z badań": Jastrzębska Ewa

data: 2026-06-29

Starszy Specjalista
ds. analiz laboratoryjnych wody

Zatwierdził
Starszy Specjalista
ds. analiz laboratoryjnych wody

.....
podpis i pieczęć Zatwierdzającego

Marzena Woźniak

Rozdzielnik:

1. a/a

2. Klient

W trakcie realizacji badań nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności mogące wpłynąć na wynik końcowy badania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

.....
podpis i pieczęć
Ewa Jastrzębska

Sprawozdanie z badań nr 223/Z/2026


AB 1079



„WODOCIĄGI SŁUPSK” Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW
ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY
ul. Bohaterów Westerplatte 54B, 76-200 Słupsk
tel. 59 841 84 53

Kod próbki:	588/Z
Badana próbka:	Woda do spożycia przez ludzi
Numer zlecenia:	PBW/159/2026
Cel badania:	Wykonanie badań w obszarze regulowanym prawnie (Rozp.*) w ustalonym zakresie
Metoda pobrania:	Próbka pobrana zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007 [A]
Plan pobrania:	Zgodnie z zamówieniem
Próbkę pobrał i dostarczył:	Uprawniony przedstawiciel laboratorium: Woźniak Marzena
Nazwa i adres klienta:	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.; 76-248 Dębica Kaszubska; ul.Przemysłowa 1
Nazwa urządzenia wodnego:	Wodociąg publiczny; sieć
Adres punktu pobrania:	76-248 Borzęcinko 11; kran w kuchni
Stan próbki w chwili przyjęcia do laboratorium:	Odpowiedni do badań
Data pobrania próbki:	2026-06-25
Data dostarczenia próbki:	2026-06-25

Nazwa oznaczenia	Metoda	Wymagania, Rozporządzenia*	Data rozpoczęcia - Data zakończenia badania	Wynik**	±U***	Jednostka
Badania mikrobiologiczne						
Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.26	0	-	jtk/100ml
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.26	0	-	jtk/100ml
Liczba enterokoków kałowych ****	PN-EN ISO 7899-2:2004 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.27	0	-	jtk/100ml
Ogólna liczba mikroorganizmów***** w 22 st. C po 72 h	PN-EN ISO 6222:2004 [Z] [A]	Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się aby nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci; 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta	2026.06.25 2026.06.28	16	[10-26]	jtk/1ml

A-metoda akredytowana

Z-parametry i metody badawcze zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku (decyzja z dnia 16 września 2025r.; Nr GS.9022.1.2.2025.EP).

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748).

**Rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) lub (>) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym lub górnym zakresem pomiarowym akredytowanej metody, gdzie podana wartość to odpowiednio dolna lub górna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością rozszerzoną (w przypadku oznaczeń fizykochemicznych).

***Niepewność rozszerzona metod mikrobiologicznych przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana zgodnie z normą PN-ISO 29201:2022-02. Niepewność wyniku badania obejmuje niepewność operacyjną i niepewność rozkładu kolonii (dystrybucyjną). Nie obejmuje etapu pobierania i transportu próbek.

****Liczba enterokoków kałowych=liczba enterokoków jelitowych.

*****Ogólna liczba mikroorganizmów=liczba kolonii.

Osoba autoryzująca "Sprawozdanie z badań": Jastrzębska Ewa

data: 2026-06-29

Starszy Specjalista

Zatwierdził ds. analiz laboratoryjnych wody

.....
podpis i pieczęć Zatwierdzającego
Marzena Woźniak

Starszy Specjalista
ds. analiz laboratoryjnych wody

.....
podpis i pieczęć
Ewa Jastrzębska

Rozdzielnik:

- a/a
 - Klient
- W trakcie realizacji badań nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności mogące wpłynąć na wynik końcowy badania.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań nr 224/Z/2026


AB 1079



„WODOCIĄGI ŚLUPSK” Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW
ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY
ul. Bohaterów Westerplatte 54B, 76-200 Słupsk
tel. 59 841 84 53

Kod próbki:	589/Z
Badana próbka:	Woda do spożycia przez ludzi
Numer zlecenia:	PBW/159/2026
Cel badania:	Wykonanie badań w obszarze regulowanym prawnie (Rozp.*) w ustalonym zakresie
Metoda pobrania:	Próbka pobrana zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007 [A]
Plan pobrania:	Zgodnie z zamówieniem
Próbkę pobrał i dostarczył:	Uprawniony przedstawiciel laboratorium: Woźniak Marzena
Nazwa i adres klienta:	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.; 76-248 Dębica Kaszubska; ul.Przemysłowa 1
Nazwa urządzenia wodnego:	Wodociąg publiczny; sieć
Adres punktu pobrania:	76-200 Brzezinec; ul.Leśnego Echa 6; kran w kuchni
Stan próbki w chwili przyjęcia do laboratorium:	Odpowiedni do badań
Data pobrania próbki:	2026-06-25
Data dostarczenia próbki:	2026-06-25

Nazwa oznaczenia	Metoda	Wymagania, Rozporządzenia*	Data rozpoczęcia - Data zakończenia badania	Wynik**	±U***	Jednostka
Badania mikrobiologiczne						
Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.26	0	-	jtk/100ml
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.26	0	-	jtk/100ml
Liczba enterokoków kałowych ****	PN-EN ISO 7899-2:2004 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.27	0	-	jtk/100ml
Ogólna liczba mikroorganizmów***** w 22 st. C po 72 h	PN-EN ISO 6222:2004 [Z] [A]	Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się aby nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci; 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta	2026.06.25 2026.06.28	4	[1-11]	jtk/1ml

A-metoda akredytowana

Z-parametry i metody badawcze zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku (decyzja z dnia 16 września 2025r.; Nr GS.9022.1.2.2025.EP).

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748).

**Rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) lub (>) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym lub górnym zakresem pomiarowym akredytowanej metody, gdzie podana wartość to odpowiednio dolna lub górna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością rozszerzoną (w przypadku oznaczeń fizykochemicznych).

***Niepewność rozszerzona metod mikrobiologicznych przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana zgodnie z normą PN-ISO 29201:2022-02. Niepewność wyniku badania obejmuje niepewność operacyjną i niepewność rozkładu kolonii (dystrybucyjną). Nie obejmuje etapu pobierania i transportu próbek.

****Liczba enterokoków kałowych=liczba enterokoków jelitowych.

*****Ogólna liczba mikroorganizmów=liczba kolonii.

Osoba autoryzująca "Sprawozdanie z badań": Jastrzębska Ewa

data: 2026-06-29

Starszy Specjalista

Zatwierdził analiz laboratoryjnych wody

podpis i pieczęć Zatwierdzającego,
Marzena Woźniak

Starszy Specjalista
ds. analiz laboratoryjnych wody

Ewa Jastrzębska

Rozdzielnik:

1. a/a

2. Klient

W trakcie realizacji badań nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności mogące wpłynąć na wynik końcowy badania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań nr 225/Z/2026


AB 1079



„WODOCIĄGI ŚLUPSK” Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW
ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk
LABORATORIUM BADANIA WODY
ul. Bohaterów Westerplatte 54B, 76-200 Słupsk
tel. 59 841 84 53

Kod próbki:	590/Z
Badana próbka:	Woda do spożycia przez ludzi
Numer zlecenia:	PBW/159/2026
Cel badania:	Wykonanie badań w obszarze regulowanym prawnie (Rozp.*) w ustalonym zakresie
Metoda pobrania:	Próbka pobrana zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007 [A]
Plan pobrania:	Zgodnie z zamówieniem
Próbkę pobrał i dostarczył:	Uprawniony przedstawiciel laboratorium: Woźniak Marzena
Nazwa i adres klienta:	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.; 76-248 Dębica Kaszubska; ul.Przemysłowa 1
Nazwa urządzenia wodnego:	Wodociąg publiczny; sieć
Adres punktu pobrania:	76-248 Łabiszewo 20; kran w kuchni
Stan próbki w chwili przyjęcia do laboratorium:	Odpowiedni do badań
Data pobrania próbki:	2026-06-25
Data dostarczenia próbki:	2026-06-25

Nazwa oznaczenia	Metoda	Wymagania, Rozporządzenia*	Data rozpoczęcia - Data zakończenia badania	Wynik**	±U***	Jednostka
Badania mikrobiologiczne						
Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.26	0	-	jtk/100ml
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.26	0	-	jtk/100ml
Liczba enterokoków kałowych ****	PN-EN ISO 7899-2:2004 [Z] [A]	0	2026.06.25 2026.06.27	0	-	jtk/100ml
Ogólna liczba mikroorganizmów***** w 22 st. C po 72 h	PN-EN ISO 6222:2004 [Z] [A]	Bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się aby nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci; 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta	2026.06.25 2026.06.28	0	-	jtk/1ml

A-metoda akredytowana

Z-parametry i metody badawcze zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku (decyzja z dnia 16 września 2025r.; Nr GS.9022.1.2.2025.EP).

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748).

**Rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) lub (>) oznaczają uzyskanie wyniku poza dolnym lub górnym zakresem pomiarowym akredytowanej metody, gdzie podana wartość to odpowiednio dolna lub górna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadającą tej wartości niepewnością rozszerzoną (w przypadku oznaczeń fizykochemicznych).

***Niepewność rozszerzona metod mikrobiologicznych przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana zgodnie z normą PN-ISO 29201:2022-02. Niepewność wyniku badania obejmuje niepewność operacyjną i niepewność rozkładu kolonii (dystrybucyjną). Nie obejmuje etapu pobierania i transportu próbek.

****Liczba enterokoków kałowych=liczba enterokoków jelitowych.

*****Ogólna liczba mikroorganizmów=liczba kolonii.

Osoba autoryzująca "Sprawozdanie z badań": Jastrzębska Ewa

data: 2026-06-29

Starszy Specjalista
ds. analiz laboratoryjnych wody

.....
podpis i pieczęć

Ewa Jastrzębska

Starszy Specjalista

Zatwierdził: analiz laboratoryjnych wody

.....
podpis i pieczęć Zatwierdzającego

Marzena Woźniak

Rozdzielnik:

1. a/a

2. Klient

W trakcie realizacji badań nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności mogące wpłynąć na wynik końcowy badania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.