



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

Znak sprawy HK.9022.1.203.2026.AC

Słupsk, 3.08.2026 r.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska
ul. ks. Antoniego Kani 16A; 76-248 Dębica Kaszubska

Dotyczy: jakości wody z systemu wodociągowego w miejscowości Gogolewo zasilającego w wodę miejscowości: Gogolewo, Dobra, Dobrzec (gm. Dębica Kaszubska)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem przekroczonej wartości parametru liczba bakterii grupy coli (wynik: 64 jtk/100ml; wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml) w próbce wody pobranej w dniu 28.07.2026 r. z systemu wodociągowego w miejscowości Gogolewo zasilającego w wodę miejscowości: Gogolewo, Dobra, Dobrzec (gm. Dębica Kaszubska) przesyła w załączeniu zgodnie z § 16 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) komunikat zawierający:

- informację o braku przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Słupsku
Włodzimierz Sławny

/dokument podpisany elektronicznie/

W załączeniu:

- komunikat Nr 40.HK.2026 z dnia 3.08.2026 r.

Otrzymują (e-Doręczenia):

1. adresat

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska
3. aa



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku
ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Słupsk
tel.(59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
adres e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-73859-82772-EUHIF-22



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

Znak sprawy HK.9022.1.203.2026.AC

Słupsk, 3.08.2026 r.

KOMUNIKAT Nr 40.HK.2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku informuje, że w badaniach jakości wody pobranej z systemu wodociągowego w miejscowości Gogolewo, zaopatrującego w wodę miejscowości: Gogolewo, Dobra, Dobrzec, stwierdzono obecność liczby bakterii z grupy coli (wynik: 64 jtk/100 ml, wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml), co stanowi niezgodność z wartością parametryczną liczby bakterii grupy coli.

Mając na uwadze ryzyko dla zdrowia ludzkiego PPIS w Słupsku informuje, że woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg i spłukiwania toalet).



Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Zarządcę urządzenia wodociągowego zobowiązuje się do:

- powiadomienia odbiorców o jakości wody do spożycia,
- podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748),

wykonania kontrolnych badań jakości wody i przekazania sprawozdań PPIS w Słupsku.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Słupsku
Włodzimierz Sławny

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku
ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Słupsk
tel.(59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
adres e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-73859-82772-EUHIF-22