

Dębница Kaszubska, dnia 14.11.2019 r.

**Zamawiający:**

**Gmina Dębница Kaszubska**

76-248 Dębница Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a

e-mail: przetargi@debnicakaszubska.eu

**Numer postępowania: RPI.271.39.2019.JD**

Wszyscy Wykonawcy

**dot. zadania pn. Modernizacja oświetlenia ogólnodostępnej przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dębница Kaszubska**

- I. W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącej zadania, pn.: **Modernizacja oświetlenia ogólnodostępnej przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dębница Kaszubska**, informuję że na nasz adres wpłynęły następujące zapytania, na które udzielam wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Prosimy o udzielenie informacji w zakresie zapisów, zawartych w zał. nr 4 „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”: pkt. 15.2 „Wymagania dla opraw typu parkowego” dotyczących parametrów opraw oświetleniowych, tj. „oprawa powinna posiadać certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytacje na terenie UE, Certyfikat ENEC potwierdzający jej wykonie według norm europejskich” czy dopuszczają Państwo zastosowanie opraw parkowych, które nie posiadają niniejszego „certyfikatu ENEC”?

Nasze zapytanie wynika z tego, że certyfikat ENEC dotyczy bardziej opraw typu drogowego, dopuszczonego do użytku przy drogach publicznych, gdzie bardzo ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a nie przy terenach zamkniętych, objętych oświetleniem typu parkowego. Równocześnie chcielibyśmy poinformować, że niniejszy certyfikat dla opraw typu parkowego posiada bardzo mała ilość producentów w związku z powyższym może to znacząco ograniczyć wybór produktów, które spełniają pozostałe wymogi w zakresie parametrów technicznych opraw oświetlenia parkowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw parkowych oraz drogowych, które nie posiadają „certyfikatu ENEC”. Zmodyfikowana STWiOR stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

- II. Zmianie ulega termin realizacji zamówieni. Pkt 4 Zaproszenia otrzymuje brzmienie:  
**„Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2019 r.,”**

- III. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.  
Pkt 7.2) otrzymuje brzmienie:

*„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: **Urząd Gminy Dębница Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a , 76-248 Dębница Kaszubska** oraz oznaczona napisem: **„Oferta na zadanie: Modernizacja***

***oświetlenia ogólnodostępnej przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska ”. z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 18.11.2019 r. do godz. 10:15”.***

Pkt 8.1) otrzymuje brzmienie:

*„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.11.2019 r., do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Dębicy Kaszubskiej – Punkt Obsługi Interesanta.”*

Pkt 9. otrzymuje brzmienie:

*„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.11.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Dębicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 16a.”*

IV. Załączniki:

Załącznik 4 - STWiOR - modyfikacja 14.11.2019r.

Urząd WÓJTA GMINY  
*Zukowska*  
Zukowska  
WÓJTA GMINY