



Słupsk, dnia 05.04.2019 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.4300.96.2019

Wójt Gminy Dębica Kaszubska
ul. ks. Antoniego Kani 16A
76-248 Dębica Kaszubska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii grupy coli (wynik: 7 jtk/100 ml) w próbce wody do spożycia pobranej z urządzenia wodociągowego w miejscowości Leśnia, punkt poboru Leśnia 1 przesyła w załączeniu zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) komunikat zawierający:

- informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

W załączeniu:

- komunikat NR 12.HK.2019 z dnia 05.04.2019 r.

Otrzymują (elektronicznie):

1. adresat (poczta elektroniczna: informacja@debnicakaszubska.eu)

Do wiadomości (elektronicznie):

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk
piwslup@gdansk.wiw.gov.pl

aa



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.4300.96.2019

Słupsk, dnia 05.04.2019 r.

KOMUNIKAT NR 12.HK.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) informuje, że w badaniach jakości wody z urządzenia wodociągowego zaopatrującego miejscowość **Leśnia** (gm. Dębница Kaszubska), stwierdzono obecność bakterii grupy coli (wynik: 7 jtk/100ml, wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml), punkt pobrania próbki wody – Leśnia 1 - kuchnia. **Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przetworzenia wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń.** Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia.

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

1. woda z kranu nie może być spożywana, używana do mycia owoców i warzyw,



2. woda nie nadaje się do mycia zębów oraz przemywania otwartych zranień.



Uwaga: woda z kranu może być używana do codziennego mycia, prania odzieży oraz prac porządkowych (mycie podłóg) i splukiwania toalet.



Zarządca wodociągu poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku pismem L.dz. ZGK/T/790/2019 z dnia 04.04.2019 r. o podjętych działaniach naprawczych mających na celu przywrócenie jakości wody do norm określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Uwaga: wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. *Henryka Kwieci*

z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55, e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <http://psse.slupsk.pl>